

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5. NP

Č.M.	KÓD	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
501		SCHODIŠTĚ	19,53
502		CHODBA	47,12
503		STROJOVNA VZT	149,09
504		STROJOVNA CHLADU,VZT	205,17

LEGENDA ZNAČEK PO :

- Hranice požárního úseku
- P.1.02/N4-III.SPB — Požární úsek v 1.PP až 4.NP s pořad. č. 2, stupeň požární bezpečnosti III
- 1.(A) U — Chráněná úniková cesta typu A s pořad. č. 1 s nuceným větráním
- 30 DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovných konstrukcí 30 minut, typ konstrukce DP1
- 30 DP1 — Nejnižší požadovaná požární odolnost svislých konstrukcí 30 minut, typ konstrukce DP1
- EI popř. EW 30 DP3-C -S — Požární uzávěr s 30 min. odolností, materiál hořlavosti DP3, se samozavíračem kouřotěsný
- Panikové kování
- * Panik. zámek-nouzové dveřní kování
- Východ na volné prostranství
- Směr úniku
- Tlačítkový hlásič požáru
- Tlačítkový spínač požárního odvětrání
- EPS — Prostor střežený samoč. hlásiči požáru
- Ústředna el. požární signalizace
- Domácí rozhlas s nuceným poslechem
- H — Hadicový systém (D), hadice 30 m Ø 19 mm, 0,3 l/s, 0,2 MPa
- Přenosní hasící přístroj
- PSHZ — Požární úsek chráněný polostabilním hasícím zařízením
- K — Klíčový trezor
- OPPO — Obslužné pole požární ochrany
- CENTRAL — Tlačítko total stop
- TOTAL — Tlačítko central stop
- ROZHLAS — Pult rozhlas. ústředny
- Nouzové osvětlení
- Nucené požární větrání
- SOZ — Samočinné odvětrací zařízení
- Strojovna samočinného odvětracího zařízení
- SHZ — Prostor chráněný samočinným hasicím zařízením

Rozmístění pouze orientační

EPS

REVIZE				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace

Generální projektant

Arch.Design, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon +420 541 420 910
fax +420 541 420 913

PROJEKTANT:

OSA projekt s.r.o.
Kafkova 10,
702 00 Ostrava
tel.596 693 200
fax, 596 618 557
osa@osa-projekt.cz

0,000=261,800 m n.m. B.p.v.

Projektant části PD

Architekt	Ing.arch. M.Daňyš, P.Pletak		Vypracoval	Ing. Josef Učeň	11076 13010
HIP	Ing. Ludek Wolek		Kresli		
Zodp. projektant	Ing. Josef Učeň		Kontroloval		

Investor: VŠB-TUO, 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

Místo stavby: ul. STUDENTSKÁ | obec: OSTRAVA | kraj: SEVEROMORAVSKÝ

Číslo paré

Název stavby: Superpočítačové centrum IT4Innovations

Formát: 4xA4
Datum: říjen 2011
Stupeň: DPS
Středisko:

Stavební objekt: SO 02 - Objekt Superpočítačového centra IT4I

Část: POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY

Název dokumentu: Půdorys 5. nadzemního podlaží

Měřítko: 1:150

Kód dokumentu: I. etapa 02.3a - 11

Číslo výkresu: 02.3 - 08 | Revize: 00