

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 5. NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA / m²/
501	SCHODIŠTĚ	19,53
502	CHODBA	47,12
503	STROJOVNA VZT	145,65
504	STROJOVNA CHLADU,VZT	205,65

LEGENDA ZNAČEK PO :

— — —	Hranice požárního úseku
P.1.02/N4-III.SPB	Požární úsek v 1.PP až 4.NP s pořad. č. 2, stupeň požární bezpečnosti III
1.(A)U	Chráněná úniková cesta typu A s pořad. č. 1 s nuceným větráním
30 DP1	Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovných konstrukcí 30 minut, typ konstrukce DP1
30 DP1	Nejnižší požadovaná požární odolnost svislých konstrukcí 30 minut, typ konstrukce DP1
EI popř. EW 30 DP3-C	Požární uzávěr s 30 min. odolností, materiál hořlavosti DP3, se samozavíračem
*	Panik. zámek-nouzové dveřní kování
→	Směr úniku
	Tlačítkový hlásič požáru
	Tlačítkový spínač požárního odvětrání
EPS	Prostor střežený samoč. hlásiči požáru
	Domácí rozhlas s nuceným poslechem
	Přenosní hasící přístroj
	Nouzové osvětlení
	Nucené požární větrání
SOZ	Samočinné odvětrací zařízení

Rozmístění pouze orientační

EPS

TABULKA ZMĚN		±0,000=261,800 mBpv	
ZMĚNA: –	POPIS ZMĚNY: –	DATUM: –	VYPRACOVAL: –
ZMĚNA:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

STUPEŇ P.D.	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		VŠ ústav IT4Innovations VŠB–TU Ostrava	
KRESLIL	ING. JOSEF UČEŇ			
VYPRACOVAL	ING. JOSEF UČEŇ			
ODP.PROJEKT.	ING. JOSEF UČEŇ			
VED.PROJEKT.	ING.ARCH. MARTIN CHVÁLEK			
INVESTOR	VŠ ÚSTAV IT4INNOVATIONS			
OBJEDNATEL	VŠB TU OSTRAVA, 17.LISTOPADU 15, OSTR. PORUBA	FORMÁT	4xA4	PARÉ Č.
AKCE: TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA DATOVÉHO SÁLU IT4INNOVATIONS		DATUM	02/2013	
		CAD	AUTOCAD	
		MĚŘÍTKO	1:150	
ST. OBJEKT: SO 02 – OBJEKT SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA IT4I				
ČÁST: 02.3a – Požárně bezp. řešení – datový sál				
VÝKRES: Půdorys 5. NP		ČÍSLO VÝKRESU: 02.3a–04		