


Uzemnění
- Cu pásek veden na stropních technologiích podlahy, připevněn přes izolační
- Fezn pásek veden v dutině technologií podlahy na příchytkách
a na přípojnicovém systému pod stropem

Legenda	
<div></div>	Uzemnění Fezn 30x4mm
<div></div>	Uzemnění Cu 20x5mm
<div></div>	Uzemnění Cu lanový vodič



TABULKA ZMĚN	
ZMĚNA	POPR. ZMĚNA
ZMĚNA	POPR. ZMĚNA

± 0.000 = 261,800 m BpV

STUPEŇ P.D. PRO PROJEKCI STAVBY

KRESLIL ING. ALES VYSKOČIL

VYPRACOVAL ING. ALES VYSKOČIL

VED. PROJEKTANT ING. ALES VYSKOČIL

INVESTOR VŠB-TU OSTRAVA

OBJEDNATEL VŠB-TU OSTRAVA, 17. LISTOPADU 15, OSTRAVA FORBIS

KOPE TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA DATOVÉHO SÁLU

IT4INNOVATIONS

STAVBY OBJEKT: SO.02 - OBJEKT SUPEROVACÍHO CENTRA IT4I

ČÍSLO VÝKRESU 02.8.1 - Zdravotní středisko

VÝKRES

UZEMNĚNÍ 2.NP



VŠB-TU OSTRAVA

Centrum excellence

FORMÁT A1

DATA 01.2013

ČÍSLO 135

PRÁČE Č.

02.8.1 - 10