



Uzemnění
uzemnění v místnostech s technologií podlahou je vedeno v dutině technické podlahy po betonové podlaží na příchýtkách
uzemnění v místnostech bez technické podlahy je vedeno na bočních kabelových nosných systémech na příchýtkách

Legenda	
	Uzemnění FeZn 30x4mm
	Uzemnění Cu lanový vodič

TABULKA ZMĚN		± 0,000 =261,800 m BpV	
ZMĚNA:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
-	-	-	-
ZMĚNA:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

STUPEŇ P.D.	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	 VŠ ústav IT4Innovations VŠB-TU Ostrava	
KRESLIL	ING. ALEŠ VYSKOČIL		
VYPRACOVAL	ING. ALEŠ VYSKOČIL		
ODP.PROJEKTANT	ING. ALEŠ VYSKOČIL		
VED.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK		
INVESTOR	VŠ ÚSTAV IT4INNOVATIONS	FORMÁT	
OBJEDNATEL	VŠB TU OSTRAVA, 17.LISTOPADU 15, OSTRAVA PORUBA	A1	
AKCE:	TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA DATOVÉHO SÁLU IT4INNOVATIONS	DATUM	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 02 - OBJEKT SUPERPOČÍTAČOVÉHO CENTRA IT4I	01.2013	
ČÁST:	02.8.1 - Zařízení silnoproudu	AUTOCAD	
VÝKRES:	UZEMNĚNÍ 1.PP	MĚŘÍTKO	
		1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		02.8.1 - 09	