

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1

analogicky dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 619 89 100, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu **Upgrade a rozšíření grafické bezpečnostní nadstavby C4**, obdržel dne 24. 3. 2021 dotazy, na základě, kterých vydává vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V uvedeném přehledu na každý systém C4 je seznam integrovaných systémů:

1. C4 1 x EPS Bosch
10 x PZTS DM
4 x CCTV HikVision
1 x CCTV Ateas
2. C4 1 x EPS Zettler
1 x PZTS DM
1 x CCTV Digifort 38 kamer
3. C4 1 x EPS Esser
1 x PZTS DM
2 x PZTS D3
1 x CCTV Hikvision

Je tento přehled správný?

Odpověď na dotaz č. 1:

Uvedený seznam odpovídá technické specifikaci VZ. Pro přehlednost níže uvádíme tabulku shrnující všechny provozované systémy s licencemi a informacemi o objektech. Na univerzitě jsou provozovány níže uvedené systémy, které budou v rámci zakázky upgradovány. Jedná se o:

1. systém C4 ve verzi **2015 SP1 Advanced** s provozovanými systémy:
 - **EPS Bosch FPA5000 (5ks ovladačů)** – budovy A, B, C, D, E, F, G, H, NK, J, K
 - o budova A, 11. podlaží
 - o budova B, 2. podlaží
 - o budova C, 3. podlaží
 - o budova E, 5. podlaží
 - o budova F, 5. podlaží
 - o budova G, 5. podlaží
 - o budova H, 5. podlaží
 - o budova NK, 6. podlaží
 - o budova J, 4. podlaží
 - o budova K, 3. podlaží
 - **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova Univerzitní auly, 4. podlaží
 - **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova Geologického pavilónu, 4. podlaží
 - **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – místnosti v budovách G, E, H – fakulta strojní
 - o budova E, 5. podlaží
 - o budova G, 5. podlaží
 - o budova H, 5. podlaží

- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova CPIT1, 3. podlaží
- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova CPIT2-PI, 3. podlaží
- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova objektu IET, 3. podlaží
- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova Univerzitní mateřské školky, 1 podlaží
- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova sportovní haly, 2. podlaží
- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova areálu Krásnopolská, 2. podlaží
- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – budova Planetária, 3. podlaží
- **VSS Hikvision (1 ks ovladač)** – budova Univerzitní auly, 15 kamer
- **VSS Hikvision (1 ks ovladač)** – budova Planetária, 16 kamer
- **VSS Hikvision (1 ks ovladač)** – areál Krásnopolská, 13. kamer
- **VSS Hikvision (1 ks ovladač)** – budova FAST, 19. kamer
- **VSS ATEAS (1 ks ovladač)** – budova A, 3. kamery

V rámci systému je vizualizováno celkem 89 podlaží. Je použito 91 map a 6210 symbolů.

2. systém C4 ve verzi 2015 OEM s provozovanými systémy:

- **EPS Zettler Expert (1 ks ovladač)** – areál FBI, pavilony A, B, D, E, F, G, H, 3. podlaží
- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – areál FBI, pavilony A, B, D, E, F, G, H, 3. podlaží
- **VSS Digifort (38 ks ovladačů)** – areál FBI, 38 kamer

V rámci systému je vizualizováno celkem 6 podlaží. Je použito 72 map a 1910 symbolů.

3. systém C4 ve verzi 2019 OEM

- **EPS Esser (1 ks ovladač)** – areál FEI, 6. podlaží
- **PZTS Dominus millenium (1 ks ovladač)** – areál FEI, 6. podlaží
- **PZTS Dominus 3 (1 ks ovladač)** – budova Těžké laboratoře, 2. podlaží
- **PZTS Dominus 3 (1 ks ovladač)** – budova Menzy, 2. podlaží
- **VSS Hikvision (1 ks ovladač)** – budova Menzy, 13. kamer

V rámci systému je vizualizováno celkem 16 podlaží. Je použito 46 map a 4518 symbolů.

V rámci všech provozovaných systémů C4 je vizualizováno celkem 111 podlaží. Je použito 209 map a 12638 symbolů.

Dotaz č. 2:

Jaký je celkový počet podlaží = mapových podkladů ve všech třech C4 dohromady?

Odpověď na dotaz č. 2

V rámci všech provozovaných systémů C4 je vizualizováno celkem 111 podlaží

Dotaz č. 3:

Jaký je celkový počet aktivních bodů v požadované grafické nadstavbě ze všech systémů: EPS + PZTS + CCTV?

Odpověď na dotaz č. 3:

Je použito 209 map a 12638 symbolů.

Dotaz č. 4:

O jaké verze C4 se v těchto třech případech jedná?

Odpověď na dotaz č. 4:

Jedná se o systémy:

1. C4 ve verzi 2015 SP1 Advanced
2. C4 ve verzi 2015 OEM
3. C4 ve verzi 2019 OEM

Dotaz č. 5:

Prosíme o zaslání doplňujících informací - a to buď MAC adres serverů se stávajícími instalacemi C4 (3 adresy) a nebo kódy instalací software C4 (3 kódy) pro nacenění licencí upgrade od dodavatel software C4.

Odpověď na dotaz č. 5:

Pro zjištění ceny upgrade provozovaných systémů dle konzultace s výrobcem systémů C4 není nutné zveřejnovat MAC adresy serverů. Dle vyjádření by mělo být dostačující uvedení verze jednotlivých programů. V souvislosti s Vaším požadavkem doplňujeme, že se jedná o systémy:

1. C4 ve verzi 2015 SP1 Advanced (KELCOMOSTR01-01)
2. C4 ve verzi 2015 OEM (VYSOKÁŠKOL03-01)
3. C4 ve verzi 2019 OEM

Zadavatel s ohledem na vysvětlení zadávacích podmínek, nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek a to do 8. 4. 2021 do 10:00 hod.

V Ostravě 26. 3. 2021

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava