

## **Objekt PS 02.07.1**

### **Zařízení č. 18 – Místnost 204 – odsávání prachu z procesu**

Zařízení vzduchotechniky bude navrženo na odsávání podle požadovaných parametrů v místnosti 204.

Zařízení bude navrženo jako cirkulační s filtrací. Vzduch bude odsáván v místě možného úniku škodlivin pomocí dvou ramen s hadicí. Zařízení bude umístěno přímo do místnosti.

Výkresová dokumentace k tomuto objektu je součástí výkresové dokumentace objektu **SO 01.1.50**