

**Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „VŠB-TUO Nová budova EkF –
přístavba H“ zadávaná v otevřeném řízení**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 61989100

zastoupen: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

Zástupce zadavatele:

KVB advokátní kancelář s.r.o.

sídlo: Teplého 2786, 530 02 Pardubice

IČO: 01460412

zastoupena: Mgr. Tomášem Hrstkou, advokátem

V Pardubicích dne 17. 5. 2021

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele Vám předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**VŠB-TUO Nová budova EkF – přístavba H**“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena prostřednictvím e-mailové zprávy dne 14. 5. 2021.

Dotaz č. 1:

Po podrobném studiu ZD jsme našli následující nesrovnalosti:

- a. PD pro část 120.21 OK
- b. V části 120.52 Chlazení jsme našli dva stejné výkazy výměr
- c. Ve výkaze výměr IO 450 jsou dva výkazy výměr, v celkovém (hlavním rozpočtu) je odkaz k vložení pouze jednoho rozpočtu
- d. V celkovém (hlavním rozpočtu) je odkaz u IO550 pro 3 rozpočty, máme pouze dva. Je zde U550.3- Přelozka CETIN_řešeno samostatně_viz samostatný soupis prací.

DOTAZ 01

- a. Žádáme o kontrolu a zaslání PD

- b. Žádáme o zaslání platného výkazu výměr pro část 110.52 Chlazení
- c. Žádáme o zaslání platného výkazu výměr pro část IO 450
- d. Žádáme o informaci, zda část U550.3- Přeložka CETIN bude řešena samostatně a není tedy součástí cenové nabídky

Odpověď:

Ad a.

Zadavatel uvádí, že dodavatelem zmíněná část 120.21 – OK není (a ani nikdy nebyla) součástí projektové dokumentace na tuto veřejnou zakázku.

Ad b.

Zadavatel v tomto ohledu odkazuje na své dřívější Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 10. 5. 2021, jehož přílohou byl i požadovaný soupis prací s výkazem výměr pro 110.52 – Chlazení.

Ad c.

Projektová dokumentace neobsahuje část IO 450. Zadavatel nicméně předpokládá, že se jedná pouze o chybný přepis, přičemž dodavatel měl na mysli toliko část projektové dokumentace IO 540, která je složena ze dvou výkazů výměr, a to pro venkovní osvětlení (v rámci zadávací dokumentace pojmenováno jako 19-015-5_IO540 – Výkaz) a dále pro slaboproud (v rámci zadávací dokumentace pojmenováno jako 19-015-5_540-00_VV).

Dodavatel je povinen vyplnit oba výše uvedené výkazy výměr a následně je oba zahrnout do celkového rozpočtu v rámci své nabídky.

Ad d.

Zadavatel uvádí, že přeložka CETIN bude skutečně řešena samostatně a není tedy součástí nabídky dodavatele.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o informaci, jaký řídicí systém, respektive od jakého výrobce je stávající dispečink na VŠB. Dle TZ MaR je nutno novou technologii napojit.

Odpověď:

Zadavatel využívá řídicí systém MaR od společnosti Siemens Building Technologies.

The screenshot displays a control interface for a building management system. On the left, a list of buildings and their HVAC systems is shown, with status indicators. The background shows a modern building with a large dome structure. The interface includes logos for Siemens Building Technologies and ALFA MICROSYSTEMS.

Building/Room	System	Status
Budova A	Vytápění	OK
Pavilon BJK	Vytápění	OK
Pavilon C - patro	VZT1, VZT2, VZT3	OK
Pavilon C - hala	VZT4, VZT5, VZT8a	OK
Pavilon C - VZT WC	VZT6-7, odvody	OK
Pavilon D	VZT WC, ÚT	OK
Pavilon E	Vytápění	OK
Pavilon F	Vytápění	OK
Pavilon G	Vytápění	OK
Knihovna	Vytápění	OK
Knihovna WC	VZT	OK
Nová Knihovna VZT1	VZT1	Komunikuje
Nová Knihovna VZT8	VZT8	Komunikuje
Nová Knihovna VZT9	VZT9	Komunikuje
Nová Knihovna VZT10	VZT10	Komunikuje
Nová Knihovna VZT11	VZT11	Komunikuje
Sportovní hala	VS, VZT1	OK
Areál N	ÚT, TUV, TV, VZT	Komunikuje
Čerpací stanice pavilon N	Čerpad stanice	OK
Nová menza	Vytápění, TV, VZT a TUV	OK
Koleje B VZT7	VZT 7	OK
Sociální KTV Fitness	VZT	OK
Ekonomická fakulta	Vytápění	OK
Koleje Admin. budova	Vytápění	OK
Koleje Bufet	Vytápění	OK
Koleje Dům služeb	Vytápění	OK
Koleje Energo centrum	Vytápění	OK
Koleje Budova A	Vytápění	OK
Koleje Budova B	Vytápění	OK
Koleje Budova C	Vytápění	OK
Koleje Budova D	Vytápění	OK
Koleje Budova E	Vytápění	OK
Centrum robotiky (Stará menza)	Vytápění	OK

Dotaz č. 3:

Ve SLP je v ICT – Informační a komunikační technologie napsáno: „ZHOTOVITEL VYPLNÍ JEN MONTÁŽ AP“. Chápeme správně, že ostatní položky tohoto dílu si zpracovává zadavatel sám a tyto položky mají zůstat uchazečem nevyplněny?

Odpověď:

Ano, v uvedeném případě dodavatel vyplní jen položku „montáž“. Ostatní položky jsou předmětem samostatného řešení zadavatele.

Zadavatel nemění délku lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek tedy i nadále končí dne 15. 6. 2021 v 10:00 hod.**

S pozdravem

za zástupce zadavatele

Mgr. Tomáš Hrstka

pověřený zástupce