

NÁZEV STAVBY

Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Aleš Poděšbrod		ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Tomáš Husník	VYPRACOVAL Ing. Miroslav Šimášek	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz	
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava					STUPEŇ DPS	DATUM červen 2021
STAVEBNÍ OBJEKT SO 110 Budova EkF			ČÁST 110.63 Fotovoltaika		MĚŘÍTKO -	FORMÁT A4 A4
NÁZEV VÝKRESU Seznam kabelů					ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY 19-015-4
					ČÍSLO VÝKRESU 110.63-03	REVIZE 1

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
1	INV5	SO120	-WL5/B3	H1Z2Z2-K 1x6	50	+R_SPD_5	+R_SPD_5/B3	
2	INV5	SO120	-WL5/B3.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_5/B3	5/B3	
3	INV5	SO120	-WL5/A3	H1Z2Z2-K 1x6	60	+R_SPD_5	+R_SPD_5/A3	
4	INV5	SO120	-WL5/A3.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_5/A3	5/A3	
5	INV5	SO120	-WL5/B2	H1Z2Z2-K 1x6	70	+R_SPD_5	+R_SPD_5/B2	
6	INV5	SO120	-WL5/B2.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_5/B2	5/B2	
7	INV5	SO120	-WL5/A2	H1Z2Z2-K 1x6	72	+R_SPD_5	+R_SPD_5/A2	
8	INV5	SO120	-WL5/A2.1	H1Z2Z2-K 1x6	30	+R_SPD_5/A2	5/A2	
9	INV5	SO120	-WL5/A1	H1Z2Z2-K 1x6	84	+R_SPD_5	+R_SPD_5/A1	
10	INV5	SO120	-WL5/A1.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_5/A1	5/A1	
11	INV5	SO120	-WL5/B1	H1Z2Z2-K 1x6	94	+R_SPD_5	+R_SPD_5/B1	
12	INV5	SO120	-WL5/B1.1	H1Z2Z2-K 1x6	20	+R_SPD_5/B1	5/B1	
13								
14	INV5	SO120	-WL5/A	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV5	+R_SPD_5	
15	INV5	SO120	-WL5/B	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV5	+R_SPD_5	
16								
17	INV5	SO120	-W5	CYA 1x16 GNYE	5	-INV5	-HOP	
18	INV5	SO120	-W_SPD_5	CYA 1x16 GNYE	8	+R_SPD_5	-HOP	
19	INV5	SO120	-W_5/B3	CYA 1x16 GNYE	25	+R_SPD_5/B3	-HOP	
20	INV5	SO120	-W_5/A3	CYA 1x16 GNYE	30	+R_SPD_5/A3	-HOP	
21	INV5	SO120	-W_5/B2	CYA 1x16 GNYE	35	+R_SPD_5/B2	-HOP	
22	INV5	SO120	-W_5/A2	CYA 1x16 GNYE	36	+R_SPD_5/A2	-HOP	
23	INV5	SO120	-W_5/B1	CYA 1x16 GNYE	42	+R_SPD_5/A1	-HOP	
24	INV5	SO120	-W_5/A1	CYA 1x16 GNYE	47	+R_SPD_5/B1	-HOP	
25								
26	INV5	SO120	-W_RS485_1	CAT6A STP PE	5	-INV5	+R_FVE_2	
27	INV5	SO120	-WD1	H07RN-F 5x25	5	-INV5	+R_FVE_2	
		SO120	-W1	1-YY 1x25	5	+R_FVE_2	-HOP	
		SO120	-W_NV1	1-CSKH-V180 5x1,5 B2ca s1d1a1	156	+R_FVE_2	+RPO	
		SO120	-W_NV2	1-CSKH-V180 5x1,5 B2ca s1d1a1	156	+R_FVE_2	+RPO	

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
		SO120	-W_RS485_0	SHKFKH-R 2x2x0,8 B2ca s1d1a1	168	+R_FVE_2	+R_FVE_1	
28								
29	INV1	SO110	-WL1/A1	H1Z2Z2-K 1x6	80	+R_SPD_1	+R_SPD_1/A1	
30	INV1	SO110	-WL1/A1.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/A1	1/A1	
31	INV1	SO110	-WL1/B1	H1Z2Z2-K 1x6	86	+R_SPD_1	+R_SPD_1/B1	
32	INV1	SO110	-WL1/B1.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/B1	1/B1	
33	INV1	SO110	-WL1/B2	H1Z2Z2-K 1x6	92	+R_SPD_1	+R_SPD_1/B2	
34	INV1	SO110	-WL1/B2.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/B2	1/B2	
35	INV1	SO110	-WL1/A2	H1Z2Z2-K 1x6	100	+R_SPD_1	+R_SPD_1/A2	
36	INV1	SO110	-WL1/A2.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/A2	1/A2	
37	INV1	SO110	-WL1/B3	H1Z2Z2-K 1x6	106	+R_SPD_1	+R_SPD_1/B3	
38	INV1	SO110	-WL1/B3.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/B3	1/B3	
39	INV1	SO110	-WL1/C1	H1Z2Z2-K 1x6	112	+R_SPD_1	+R_SPD_1/C1	
40	INV1	SO110	-WL1/C1.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/C1	1/C1	
41	INV1	SO110	-WL1/D1	H1Z2Z2-K 1x6	120	+R_SPD_1	+R_SPD_1/D1	
42	INV1	SO110	-WL1/D1.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/D1	1/D1	
43	INV1	SO110	-WL1/C2	H1Z2Z2-K 1x6	128	+R_SPD_1	+R_SPD_1/C2	
44	INV1	SO110	-WL1/C2.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/C2	1/C2	
45	INV1	SO110	-WL1/C3	H1Z2Z2-K 1x6	134	+R_SPD_1	+R_SPD_1/C3	
46	INV1	SO110	-WL1/C3.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/C3	1/C3	
47	INV1	SO110	-WL1/D2	H1Z2Z2-K 1x6	140	+R_SPD_1	+R_SPD_1/D2	
48	INV1	SO110	-WL1/D2.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_1/D2	1/D2	
49								
50	INV1	SO110	-WL1/A	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV1	+R_SPD_1	
51	INV1	SO110	-WL1/B	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV1	+R_SPD_1	
52	INV1	SO110	-WL1/C	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV1	+R_SPD_1	
53	INV1	SO110	-WL1/D	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV1	+R_SPD_1	
54								
55	INV1	SO110	-W_RS485_1	CAT6A STP PE	5	+R_FVE_1	+R_SPD_1	
56	INV1	SO110	-W_RS485_1.1	CAT6A STP PE	5	+R_SPD_1	-INV1	
57	INV1	SO110	-WD1	1-CXKH-R 5x25	5	+R_FVE_1	+R_SPD_1	

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
58	INV1	SO110	-WD1.1	H07RN-F 5x25	5	+R_SPD_1	-INV1	
59								
60	INV1	SO110	-W1	CYA 1x16 GNYE	5	-INV1	-HOP	
61	INV1	SO110	-W_SPD_1	CYA 1x16 GNYE	5	+R_SPD_1	-HOP	
62	INV1	SO110	-W_1/A1	CYA 1x16 GNYE	40	+R_SPD_1/A1	-HOP	
63	INV1	SO110	-W_1/A2	CYA 1x16 GNYE	43	+R_SPD_1/B1	-HOP	
64	INV1	SO110	-W_1/B1	CYA 1x16 GNYE	46	+R_SPD_1/B2	-HOP	
65	INV1	SO110	-W_1/B2	CYA 1x16 GNYE	50	+R_SPD_1/A2	-HOP	
66	INV1	SO110	-W_1/B3	CYA 1x16 GNYE	53	+R_SPD_1/B3	-HOP	
67	INV1	SO110	-W_1/C1	CYA 1x16 GNYE	56	+R_SPD_1/C1	-HOP	
68	INV1	SO110	-W_1/D1	CYA 1x16 GNYE	60	+R_SPD_1/D1	-HOP	
69	INV1	SO110	-W_1/C2	CYA 1x16 GNYE	64	+R_SPD_1/C2	-HOP	
70	INV1	SO110	-W_1/C3	CYA 1x16 GNYE	67	+R_SPD_1/C3	-HOP	
71	INV1	SO110	-W_1/D2	CYA 1x16 GNYE	70	+R_SPD_1/D2	-HOP	
72								
73	INV2	SO110	-WL2/A1	H1Z2Z2-K 1x6	104	+R_SPD_2	+R_SPD_2/A1	
74	INV2	SO110	-WL2/A1.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/A1	2/A1	
75	INV2	SO110	-WL2/A2	H1Z2Z2-K 1x6	96	+R_SPD_2	+R_SPD_2/A2	
76	INV2	SO110	-WL2/A2.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/A2	2/A2	
77	INV2	SO110	-WL2/B1	H1Z2Z2-K 1x6	90	+R_SPD_2	+R_SPD_2/B1	
78	INV2	SO110	-WL2/B1.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/B1	2/B1	
79	INV2	SO110	-WL2/C1	H1Z2Z2-K 1x6	84	+R_SPD_2	+R_SPD_2/C1	
80	INV2	SO110	-WL2/C1.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/C1	2/C1	
81	INV2	SO110	-WL2/C2	H1Z2Z2-K 1x6	78	+R_SPD_2	+R_SPD_2/C2	
82	INV2	SO110	-WL2/C2.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/C2	2/C2	
83	INV2	SO110	-WL2/C3	H1Z2Z2-K 1x6	70	+R_SPD_2	+R_SPD_2/C3	
84	INV2	SO110	-WL2/C3.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/C3	2/C3	
85	INV2	SO110	-WL2/D1	H1Z2Z2-K 1x6	64	+R_SPD_2	+R_SPD_2/D1	
86	INV2	SO110	-WL2/D1.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/D1	2/D1	
87	INV2	SO110	-WL2/B2	H1Z2Z2-K 1x6	58	+R_SPD_2	+R_SPD_2/B2	
88	INV2	SO110	-WL2/B2.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/B2	2/B2	

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
89	INV2	SO110	-WL2/D2	H1Z2Z2-K 1x6	50	+R_SPD_2	+R_SPD_2/D2	
90	INV2	SO110	-WL2/D2.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/D2	2/D2	
91	INV2	SO110	-WL2/D3	H1Z2Z2-K 1x6	44	+R_SPD_2	+R_SPD_2/D3	
92	INV2	SO110	-WL2/D3.1	H1Z2Z2-K 1x6	8	+R_SPD_2/D3	2/D3	
93	INV2							
94	INV2	SO110	-WL2/A	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV2	+R_SPD_2	
95	INV2	SO110	-WL2/B	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV2	+R_SPD_2	
96	INV2	SO110	-WL2/C	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV2	+R_SPD_2	
97	INV2	SO110	-WL2/D	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV2	+R_SPD_2	
98	INV2							
99	INV2	SO110	-W_RS485_2	CAT6A STP PE	130	+R_FVE_1	+R_SPD_2	
100	INV2	SO110	-W_RS485_2.1	CAT6A STP PE	5	+R_SPD_2	-INV2	
101	INV2	SO110	-WD2	1-CXKH-R 5x35	130	+R_FVE_1	+R_SPD_2	
102	INV2	SO110	-WD2.1	H07RN-F 5x25	5	+R_SPD_2	-INV2	
103	INV2							
104	INV2	SO110	-W2	CYA 1x16 GNYE	5	-INV2	-HOP	
105	INV2	SO110	-W_SPD_2	CYA 1x16 GNYE	5	+R_SPD_2	-HOP	
106	INV2	SO110	-W_2/A1	CYA 1x16 GNYE	104	+R_SPD_2/A1	-HOP	
107	INV2	SO110	-W_2/A2	CYA 1x16 GNYE	96	+R_SPD_2/A2	-HOP	
108	INV2	SO110	-W_2/B1	CYA 1x16 GNYE	90	+R_SPD_2/B1	-HOP	
109	INV2	SO110	-W_2/C1	CYA 1x16 GNYE	84	+R_SPD_2/C1	-HOP	
110	INV2	SO110	-W_2/C2	CYA 1x16 GNYE	78	+R_SPD_2/C2	-HOP	
111	INV2	SO110	-W_2/C3	CYA 1x16 GNYE	70	+R_SPD_2/C3	-HOP	
112	INV2	SO110	-W_2/D1	CYA 1x16 GNYE	64	+R_SPD_2/D1	-HOP	
113	INV2	SO110	-W_2/B2	CYA 1x16 GNYE	58	+R_SPD_2/B2	-HOP	
114	INV2	SO110	-W_2/D2	CYA 1x16 GNYE	50	+R_SPD_2/D2	-HOP	
115	INV2	SO110	-W_2/D3	CYA 1x16 GNYE	44	+R_SPD_2/D3	-HOP	
116								
117	INV3	SO110	-WL3/A1	H1Z2Z2-K 1x6	140	+R_SPD_3	+R_SPD_3/A1	
118	INV3	SO110	-WL3/A1.1	H1Z2Z2-K 1x6	10	+R_SPD_3/A1	3/A1	
119	INV3	SO110	-WL3/A2	H1Z2Z2-K 1x6	128	+R_SPD_3	+R_SPD_3/A2	

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
120	INV3	SO110	-WL3/A2.1	H1Z2Z2-K 1x6	18	+R_SPD_3/A2	3/A2	
121	INV3	SO110	-WL3/B1	H1Z2Z2-K 1x6	124	+R_SPD_3	+R_SPD_3/B1	
122	INV3	SO110	-WL3/B1.1	H1Z2Z2-K 1x6	10	+R_SPD_3/B1	3/B1	
123	INV3	SO110	-WL3/B2	H1Z2Z2-K 1x6	110	+R_SPD_3	+R_SPD_3/B2	
124	INV3	SO110	-WL3/B2.1	H1Z2Z2-K 1x6	18	+R_SPD_3/B2	3/B2	
125	INV3	SO110	-WL3/C1	H1Z2Z2-K 1x6	106	+R_SPD_3	+R_SPD_3/C1	
126	INV3	SO110	-WL3/C1.1	H1Z2Z2-K 1x6	10	+R_SPD_3/C1	3/C1	
127	INV3	SO110	-WL3/C2	H1Z2Z2-K 1x6	94	+R_SPD_3	+R_SPD_3/C2	
128	INV3	SO110	-WL3/C2.1	H1Z2Z2-K 1x6	18	+R_SPD_3/C2	3/C2	
129	INV3	SO110	-WL3/D1	H1Z2Z2-K 1x6	84	+R_SPD_3	+R_SPD_3/D1	
130	INV3	SO110	-WL3/D1.1	H1Z2Z2-K 1x6	14	+R_SPD_3/D1	3/D1	
131	INV3	SO110	-WL3/D2	H1Z2Z2-K 1x6	100	+R_SPD_3	+R_SPD_3/D2	
132	INV3	SO110	-WL3/D2.1	H1Z2Z2-K 1x6	14	+R_SPD_3/D2	3/D2	
133	INV3	SO110	-WL3/D3	H1Z2Z2-K 1x6	80	+R_SPD_3	+R_SPD_3/D3	
134	INV3	SO110	-WL3/D3.1	H1Z2Z2-K 1x6	14	+R_SPD_3/D3	3/D3	
135	INV3							
136	INV3	SO110	-WL3/A	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV3	+R_SPD_3	
137	INV3	SO110	-WL3/B	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV3	+R_SPD_3	
138	INV3	SO110	-WL3/C	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV3	+R_SPD_3	
139	INV3	SO110	-WL3/D	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV3	+R_SPD_3	
140	INV3							
141	INV3	SO110	-W_RS485_3	CAT6A STP PE	5	+R_FVE_1	+R_SPD_3	
142	INV3	SO110	-W_RS485_3.1	CAT6A STP PE	5	+R_SPD_3	-INV3	
143	INV3	SO110	-WD3	1-CXKH-R 5x25	5	+R_FVE_1	+R_SPD_3	
144	INV3	SO110	-WD3.1	H07RN-F 5x25	5	+R_SPD_3	-INV3	
145	INV3							
146	INV3	SO110	-W3	CYA 1x16 GNYE	5	-INV3	-HOP	
147	INV3	SO110	-W_SPD_3	CYA 1x16 GNYE	5	+R_SPD_3	-HOP	
148	INV3	SO110	-W_3/A1	CYA 1x16 GNYE	70	+R_SPD_3/A1	-HOP	
149	INV3	SO110	-W_3/A2	CYA 1x16 GNYE	64	+R_SPD_3/A2	-HOP	
150	INV3	SO110	-W_3/B1	CYA 1x16 GNYE	62	+R_SPD_3/B1	-HOP	

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
151	INV3	SO110	-W_3/B2	CYA 1x16 GNYE	55	+R_SPD_3/B2	-HOP	
152	INV3	SO110	-W_3/C1	CYA 1x16 GNYE	53	+R_SPD_3/C1	-HOP	
153	INV3	SO110	-W_3/C2	CYA 1x16 GNYE	47	+R_SPD_3/C2	-HOP	
154	INV3	SO110	-W_3/D1	CYA 1x16 GNYE	42	+R_SPD_3/D1	-HOP	
155	INV3	SO110	-W_3/D2	CYA 1x16 GNYE	50	+R_SPD_3/D2	-HOP	
156	INV3	SO110	-W_3/D3	CYA 1x16 GNYE	40	+R_SPD_3/D3	-HOP	
157								
158	INV4	SO110	-WL4/B1	H1Z2Z2-K 1x6	40	+R_SPD_4	+R_SPD_4/B1	
159	INV4	SO110	-WL4/B1.1	H1Z2Z2-K 1x6	6	+R_SPD_4/B1	4/B1	
160	INV4	SO110	-WL4/A1	H1Z2Z2-K 1x6	35	+R_SPD_4	+R_SPD_4/A1	
161	INV4	SO110	-WL4/A1.1	H1Z2Z2-K 1x6	20	+R_SPD_4/A1	4/A1	
162	INV4	SO110	-WL4/A2	H1Z2Z2-K 1x6	70	+R_SPD_4	+R_SPD_4/A2	
163	INV4	SO110	-WL4/A2.1	H1Z2Z2-K 1x6	20	+R_SPD_4/A2	4/A2	
164	INV4	SO110	-WL4/B2	H1Z2Z2-K 1x6	90	+R_SPD_4	+R_SPD_4/B2	
165	INV4	SO110	-WL4/B2.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_4/B2	4/B2	
166	INV4	SO110	-WL4/C1	H1Z2Z2-K 1x6	94	+R_SPD_4	+R_SPD_4/C1	
167	INV4	SO110	-WL4/C1.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_4/C1	4/C1	
168	INV4	SO110	-WL4/C2	H1Z2Z2-K 1x6	98	+R_SPD_4	+R_SPD_4/C2	
169	INV4	SO110	-WL4/C2.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_4/C2	4/C2	
170	INV4	SO110	-WL4/D1	H1Z2Z2-K 1x6	102	+R_SPD_4	+R_SPD_4/D1	
171	INV4	SO110	-WL4/D1.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_4/D1	4/D1	
172	INV4	SO110	-WL4/D2	H1Z2Z2-K 1x6	104	+R_SPD_4	+R_SPD_4/D2	
173	INV4	SO110	-WL4/D2.1	H1Z2Z2-K 1x6	16	+R_SPD_4/D2	4/D2	
174	INV4							
175	INV4	SO110	-WL4/A	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV4	+R_SPD_4	
176	INV4	SO110	-WL4/B	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV4	+R_SPD_4	
177	INV4	SO110	-WL4/C	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV4	+R_SPD_4	
178	INV4	SO110	-WL4/D	H1Z2Z2-K 1x6	10	-INV4	+R_SPD_4	
179	INV4							
180	INV4	SO110	-W_RS485_4	CAT6A STP PE	130	+R_FVE_1	+R_SPD_4	
181	INV4	SO110	-W_RS485_4.1	CAT6A STP PE	5	+R_SPD_4	-INV4	

Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
182	INV4	SO110	-WD4	1-CXKH-R 5x35	130	+R_FVE_1	+R_SPD_4	
183	INV4	SO110	-WD4.1	H07RN-F 5x25	5	+R_SPD_4	-INV4	
184	INV4							
185	INV4	SO110	-W4	CYA 1x16 GNYE	5	-INV4	-HOP	
186	INV4	SO110	-W_SPD_4	CYA 1x16 GNYE	5	+R_SPD_4	-HOP	
187	INV4	SO110	-W_4/B1	CYA 1x16 GNYE	40	+R_SPD_4/B1	-HOP	
188	INV4	SO110	-W_4/A1	CYA 1x16 GNYE	35	+R_SPD_4/A1	-HOP	
189	INV4	SO110	-W_4/A2	CYA 1x16 GNYE	70	+R_SPD_4/A2	-HOP	
190	INV4	SO110	-W_4/B2	CYA 1x16 GNYE	90	+R_SPD_4/B2	-HOP	
191	INV4	SO110	-W_4/C1	CYA 1x16 GNYE	94	+R_SPD_4/C1	-HOP	
192	INV4	SO110	-W_4/C2	CYA 1x16 GNYE	98	+R_SPD_4/C2	-HOP	
193	INV4	SO110	-W_4/D1	CYA 1x16 GNYE	102	+R_SPD_4/D1	-HOP	
194	INV4	SO110	-W_4/D2	CYA 1x16 GNYE	104	+R_SPD_4/D2	-HOP	
195								
196		SO120	-W1	1-YY 1x50	5	+R_FVE_1	-HOP	
197		SO120	-W1	1-YY 1x50	5	+R_FVE_1	-HOP	
198		SO120	-W_NV1	1-CSKH-V180 5x1,5 B2ca s1d1a1	90	+R_FVE_1	+RPO	
199		SO120	-W_NV2	1-CSKH-V180 5x1,5 B2ca s1d1a1	90	+R_FVE_1	+RPO	
200		SO120	-W_RS485_0	SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca s1d1a1	168	+R_FVE_2	+R_FVE_1	
201		SO120	-W_RS485_RH	SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca s1d1a1	100	+R_FVE_1	+RH	
202								
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210								