

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍ VÝROBY BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ, VE VÝKRESECH MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ ZOBRAZENY VEŠKERÉ DETAILS, KÓTY, ZPŮSOBY UCHYCENÍ, SPOJOVÁNÍ, VELIKOSTI, TLOUŠTKY A PEVNOSTI MATERIÁLU.
- TENTO SOUPIS NEZAHRAJUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATEL ZAHRAJNE DO SVÝCH DODÁVEK .
- SCHÉMATA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ JSOU KRESLENA JAKO POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU.
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ TYPU SKLA NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM, VZORKY VÝROBKŮ 1x1 m NUTNO PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.
- VÝPLNĚ JSOU ŘEŠENY JAKO UCELENÁ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ, SPOJOVACÍCH A KOMPLETIZAČNÍCH PRVKŮ, UKONČOVACÍCH A DILATAČNÍCH LIŠT, TĚSNÍCÍ OBOUSTRANNÉ PÁSKY ZE STRANY INTERIÉRU A EXTERIÉRU TĚSNÍCÍ PÁSKY EPDM .
- NÁVAZNOSTI VÝPLNÍ NA STAVEBNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE V ÚROVNI PODLAHY BUDOU ŘEŠENA POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ JENŽ BUDOU SOUČÁSTÍ VÝPLNĚ.
- SOUČÁSTNÍ DODÁVKY VÝPLNĚ JSOU VŠECHNY SPECIFIKOVANÉ PRVKY (ZÁMKY, KLIKY, MADÉLKA, VLOŽKY, PARAPETY, VNITŘNÍ ŽALUZIE apod.). VŠECHNY OKENNÍ KŘÍDLA MUSÍ BÝT OPATŘENY ZÁVĚSY V PŘÍSLUŠNÉM POČTU KUSŮ A V PŘÍSLUŠNÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDAJÍCÍMU VÁZE KŘÍDLA.
- SPLNĚNÍ STANOVENÝCH POŽADAVKŮ - POŽÁRNÍ ODOLNOST, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI PLATÍ NA CELÝ PRVEK, VČETNĚ RÁMŮ A ZABUDOVÁNÍ.
- KOTVENÍ PRVKŮ KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM MUSÍ RESPEKTOVAT A BEZ DEFORMACÍ PŘENÁŠET PRŮHYBY STAVEBNÍCH ŽB KONSTRUKCÍ.

± 0,000 =268,30 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN		
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM
R02	DOPLNĚNÍ ČLENĚNÍ OKENNÍ VÝPLNE "O21" A "O23"	16.6.2021
		YYPYRACOVALL

NÁZEV STAVBY

Nová budova EkF – přístavba H v areálu VŠB-TUO

CHVÁLEK

ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Martin Ciešlar	VYPRACOVAL Iva Sotolová	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava				STUPEŇ DPS	DATUM 12.2020
STAVEBNÍ OBJEKT SO 110 Budova EkF		ČÁST 110.10 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘITKO 1:50	FORMÁT A4

NÁZEV VÝKRESU

Výpis oken

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY

19-015-5

ČÍSLO VÝKRESU

REVIZE

110.10_605


R02

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ

TABULKA OKEN

110.10-605




Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
001		2 000	1 000	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, S RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ	ZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-			0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
002		1 050	3 150	4	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-			0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
002a		1 050	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-			0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502- Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	1.NP

TABULKA OKEN

110.10-605


Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O03		1 800	3 150	8	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍI cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A				0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
O04		1 950	3 150	2	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍI cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A				0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
O05		2 850	3 150	13	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍI cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A				0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP

TABULKA OKEN

110.10-605

Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O06		1 800	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A				0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
O06		2 700	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-			0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
O06		2 850	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-			0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP

TABULKA OKEN

110.10-605

Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O06		3 600	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-			0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
O08		4 650	3 150	2	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-			0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
O09		1 050	3 000	2	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	4.NP

TABULKA OKEN

110.10-605

Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O09		1 050	3 000	12	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRANĚ	4.NP
O09		1 050	3 000	17	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM,, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRANĚ	4.NP
O09		1 050	3 000	26	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTR., VČETNĚ VNITŘNÍ AL ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ, OVLÁDÁNÍ RUČNÍ	4.NP

TABULKA OKEN

110.10-605


Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O09		1 050	3 000	30	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	ZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTR., VČETNĚ VNITŘNÍ AL ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ, OVLÁDÁNÍ RUČNÍ	3.NP
O09		1 050	3 000	43	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	4.NP
O09		1 050	3 000	45	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	2.NP


TABULKA OKEN




110.10-605

Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O09		1 050	3 000	54	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	ZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	3.NP
O09a		1 050	3 000	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	4.NP

SO 110 Budova EkF										110.10 Architektonicko-stavební řešení					
TABULKA OKEN										110.10-605					
										Výpis oken					
OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	Uw	R'w+C tr	PO	POZNÁMKA	NP	
		ŠÍŘKA	VÝŠKA												
O09a		1 050	3 000	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI15DP1	BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502- Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	4.NP	
O09a		1 050	3 000	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI30DP1	BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502- Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	2.NP	


SO 110 Budova EkF										110.10 Architektonicko-stavební řešení				
TABULKA OKEN														
110.10-605 Výpis oken														
OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	Uw	R'w+C tr	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O09a		1 050	3 000	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1	-		VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI45DP1	BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	3.NP
O09a		1 050	3 000	6	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	4.NP

SO 110 Budova EkF										110.10 Architektonicko-stavební řešení					
TABULKA OKEN										110.10-605 Výpis oken					
OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	Uw	R'w+Ctr	PO	POZNÁMKA	NP	
		ŠÍŘKA	VÝŠKA												
O09a		1 050	3 000	17	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/(m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	4.NP	
O09a		1 050	3 000	20	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/(m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	2.NP	
O09a		1 050	3 000	26	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	ZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/(m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ ZE STRANY INTERIERU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y, ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ	3.NP	

TABULKA OKEN

110.10-605



Výpis oken


OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O10		1 050	2 650	26	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1		DTD PARAPENÍ DESKA LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ, BARVA BÍLÁ	VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	2.NP
O11		1 050	2 000	4	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1		DTD PARAPENÍ DESKA LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ, BARVA BÍLÁ	VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	2.NP
O12		2 850	2 650	2	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1		DTD PARAPENÍ DESKA LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ, BARVA BÍLÁ	VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	2.NP


TABULKA OKEN


110.10-605

Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O13		1 800	3 000	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRANĚ	4.NP
O13		1 800	3 000	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1	-		VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTR., VČETNĚ VNITŘNÍ AL ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ, OVLÁDÁNÍ RUČNÍ	3.NP
O14		1 050	2 200	6	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1	-	DTD PARAPENÍ DESKA LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ, BARVA BÍLÁ	VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRANĚ	4.NP

SO 110 Budova EkF										110.10 Architektonicko-stavební řešení					
TABULKA OKEN										110.10-605					
										Výpis oken					
OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	Uw	R'w+Ctr	PO	POZNÁMKA	NP	
		ŠÍŘKA	VÝŠKA												
O16		1 500	1 200	2	HLINÍKOVÉ OKNO VNITŘNÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ, BARVA RÁMŮ ŠEDÁ	IZOLAČNÍ TROJSKO ČIRÉ	-			-	TZI 4 - (44 dB)	-		2.NP	
O17		2 500	1 190	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNITŘNÍ TŘÍDÍLNÉ S POSUVNÝM KŘÍDLEM, BARVA RÁMŮ BÍLÁ	JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ	KOVÁNÍ K POSUVNÉMU SYSTÉMU			-		-		1.NP	


SO 110 Budova EkF										110.10 Architektonicko-stavební řešení					
TABULKA OKEN															
110.10-605 Výpis oken															
OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	Uw	R'w+C tr	PO	POZNÁMKA	NP	
		ŠÍŘKA	VÝŠKA												
O20		1 050	3 150	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-			0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EW45DP 1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP	
O21		2 850	3 150	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ DVOUDÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A				0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EW45DP 1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP	

SO 110 Budova EkF										110.10 Architektonicko-stavební řešení				
TABULKA OKEN										110.10-605 Výpis oken				
OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O22		1 800	3 150	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A				0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EW45DP 1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP
O23		4 650	3 150	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ TROJDÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A				0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EW45DP 1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP

TABULKA OKEN

110.10-605

Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O24		1 050	3 000	4	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI30DP1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	2.NP
O25		1 050	3 000	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI45DP1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	3.NP

TABULKA OKEN

110.10-605

Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O25		1 050	3 000	1	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI45DP1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	2.NP
O26		1 050	2 000	6	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1		DTD PARAPENÍ DESKA LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ, BARVA BÍLÁ	VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI30DP1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	2.NP
O27		1 050	2 650	8	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1	-	DTD PARAPENÍ DESKA LAMINOVANÁ HPL FOLIÍ, BARVA BÍLÁ	VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI30DP1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	2.NP

TABULKA OKEN

110.10-605




Výpis oken


OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	U _w	R' _w +C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
O28		1 050	3 000	6	HLINÍKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.100 mm U PODLAHY	PROTIPOŽÁRNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1	-		VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db	EI45DP1	BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	3.NP
O29		1 050	2 200	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ A PARAPETU TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	4.NP
O29a		1 050	2 200	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ ČIRÉ S DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, VNITŘNÍ MLÉČNÁ FOLIE, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A, OCHRANA PŘED ÚRAZY A PÁDY (EN12600) - 1B1			VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z LAKOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL.07 mm S VYPALOVANÝM LAKEM PRÁŠKOVOU BARVOU	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 db		BARVA RÁMŮ ZE STRANY EXTERIERU TYRKYSOVÁ , ZE STRANY INTERIERU PARAPET TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y	4.NP

TABULKA OKEN

110.10-605

Výpis oken

OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	Uw	R'w+C _{tr}	PO	POZNÁMKA	NP
		ŠÍŘKA	VÝŠKA											
RO01		3 225	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ ROHOVÉ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-	-	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 dB	-	SOUČÁSTÍ ROHOVÉ OKENNÍ SESTAVY, BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP	
RO02		3 200	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ ROHOVÉ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, Č. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-	-	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 dB	-	SOUČÁSTÍ ROHOVÉ OKENNÍ SESTAVY,	1.NP	
RO03		3 220	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ ROHOVÉ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, Č. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLÍÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-	-	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 dB	-	SOUČÁSTÍ ROHOVÉ OKENNÍ SESTAVY,	1.NP	

SO 110 Budova EkF										110.10 Architektonicko-stavební řešení					
TABULKA OKEN															
110.10-605 Výpis oken															
OZN.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ (POHLED ZE STRANY EXTER.)	ROZMĚRY		KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	PARAPET VNITŘNÍ	PARAPET VNĚJŠÍ	Uw	R'w+C tr	PO	POZNÁMKA	NP	
		ŠÍŘKA	VÝŠKA												
RO04		3 245	3 150	1	HLINÍKOVÉ OKNO VNĚJŠÍ ROHOVÉ JEDNODÍLNÉ PEVNÉ, RÁMY Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ Z POZINKOVANOU VÝZTUHOU HL. 82 mm, VČ. PŘÍDAVNÉHO PROFILU V.150 mm U PODLAHY	IZOLAČNÍ TROJSKO S PROTISLUNEČNÍ OCHRANOU, ČIRÉ S MÍRNOU REFLEXÍ + GRAFIKA MLÉČNOU FOLIÍ cca 30 %,DISTANČÍM TERMOPLASTOVÝM RÁMEČKEM, BEZPEČNOSTNÍ FOLIE - TŘ. BEZP. P2A	-		-	0,90 - 1,00 W/ (m2K)	34 dB	-	SOUČÁSTÍ ROHOVÉ OKENNÍ SESTAVY, BARVA RÁMŮ TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 7502-Y - OBOUSTRAN NĚ	1.NP	