

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ: 61989100
Název veřejné zakázky

Klimatizace místností v 4.NP budovy A

Zadavatel na základě požadavku dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, uveřejňuje úplné znění žádostí včetně odpovědí.

Dotaz ze dne 30. 7. 2021:

Dobrý den,

chtěli bychom zodpovědět následující dotazy:

- položka č. 2 je u vnitřních jednotek nutné dodržet IR ovladače- je možno zaměnit za kabelové ovladače? (kabelové ovladače jsou levnější a v daných místnostech fungují jako prostorové termostaty
- položka č. 8- na základě uskutečněné prohlídky nelze specifikovat cenu přívod. kabelů a el. práci prosíme o doložení kabelové trasy vedení elektroinstalace vč. pol. rozpočtu (počet prostupů vyznačení požárních úseku), případně prosíme o umožnění dodatečné prohlídky místa plnění s účastí dodavatelské firmy, která bude zajišťovat montáž elektro prací pro naši firmu
- v místnosti A411 doporučujeme místo použití 2ks vnitřních jednotek 3,5kW 1ks nástěnné jednotky o výkonu 5kW

Děkujeme za odpověď

- Položka č. 2, ano, je nutné dodržet požadované IR ovladače.
- Položka č. 8 – zadavatel umožní dodatečnou prohlídku místa plnění pro Vaše poddodavatele. Prohlídka se uskuteční dne 5. 8. 2021 od 8:00 hod. Kontaktní osoba: Ing. Václav Mončka, tf. + 420 731663301. Tento zástupce zadavatele Vás bude očekávat na hlavní vrátnici budovy A. Podání nabídky není podmíněno účastí na této dodatečné prohlídce.
- Místnost A411 - Zadavatel požaduje 2ks vnitřních jednotek 3,5 kW, dle původního zadání.

Dotaz ze dne 2. 8. 2021:

Mám prosím dotaz k Příloze č.1- bodu č.3 Cenová část nabídky:

1. Zda naše podaná cenová nabídky musí obsahovat uvedené body od bodu č.1 až k bodu č.10. Případně zda může mít bodu více? Jedná se o to, že třeba ovladače k vnitřním jednotkám je samostatná položka, ale pokud budete trvat na Vámi uvedených bodech 1-10 tak některé námi naceněné položky budeme muset sloučit do jedné položky.
2. Bod č.10 – PD SPS- požadujete námi vystavenou projektovou dokumentaci v DWG?

Odpověď na dotaz ze dne 2. 8. 2021:

1. Nabídka musí obsahovat uvedené body č. 1 až k bodu 10. Další skutečnosti uveďte do poznámky.
2. Bod. Č.10 – PD SPS bude vyhotovena 2x v tištěné podobě a 1x na datovém nosiči ve formátech pdf* a dwg*.

Zadavatel nově stanovuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí **09. 08. 2021 v 12:00 hod.**, přičemž po uplynutí lhůty pro podání nabídek proběhne jejich zpřístupnění.

V Ostravě dne 2. 8. 2021

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava