ŘEZ 1-1'



ŘEZ 2-2'



ŘEZ 3-3'



SKLADBY KONSTRUKCÍ

SK01
PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK
- DLAŽBA 800/400/30 mm, TRYSKANÁ, MRAZUVZDORNÁ, IMPREGNOVANÁ, TL. 30 mm
  + SPÁRY 3–5 mm VYPLNĚNY SPÁROVACÍM PÍSKEM FR. 0/2 mm
- CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO, MRAZUVZDORNÉ (C2TES1), TL. 5–10 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- BETONOVÝ SPÁDOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ VLÁKNY (CT–C30–F5), TL. 30–50 mm
- SBS MODIF. ASF. PÁS, S VLOŽKOU PE ROHOŽ, TL. 4 mm
- SBS MODIF. ASF. PÁS SAMOLEPÍCÍ, S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, TL. 3 mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA
  + ZBROUŠENÍ (ZAHLAZENÍ ŽB DESKY), ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, VYZAMETÁNÍ A OČIŠTĚNÍ,
  + ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ BETONU, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, NEČISTOT, OČIŠTĚNÍ DRÁTĚNÝM KARTÁČEM, OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU
  + PŘÍP. ANTIKOROZNÍ NÁTĚR 2VRSTVÝ TL. MIN. 0,8 mm, ADHEZNÍ MŮSTEK TL. MAX. 0,4 m, REPROFILAČNÍ MALTA TL. 3–30 mm, VYROVNÁNÍ PODKLADU CEMENTOVOU MALTOU

SK02
PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK
- DLAŽBA 800/400/30 mm, TRYSKANÁ, MRAZUVZDORNÁ, IMPREGNOVANÁ, TL. 30 mm
  + SPÁRY 3–5 mm VYPLNĚNY SPÁROVACÍM PÍSKEM FR. 0/2 mm
- KAMENIVO FR. 4/8 mm, TL. 40 mm
- MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO FR. 4/32 mm, TL. 200 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 mm, TL. 200 mm
- HUTNĚNÁ ZEMINA

SK03
ŽB STĚNA ANGLICKÉHO DVORKU
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
  + ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH A ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ ŽB KONSTRUKCE (CCA 15 m²) AŽ NA PEVNÝ SOUDRŽNÝ PODKLAD
  + PŘÍP. VYSUŠENÍ VLHKÉ ŽB KONSTRUKCE (NAPŘ. MIKROVLNNÉ NEBO SÁLAVÉ)
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ BETONU, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, NEČISTOT, OČIŠTĚNÍ DRÁTĚNÝM KARTÁČEM, OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR 2VRTSVÝ, TL. MIN. 0,8 mm
- ADHEZNÍ MŮSTEK, TL. MAX. 0,4 mm
- REPROFILAČNÍ MALTA, TL. 3–30 mm, 30–80 mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- SBS MODIF. ASF. PÁS SAMOLEPÍCÍ, S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, TL. 3 mm
- SBS MODIF. ASF. PÁS, S VLOŽKOU PE ROHOŽ, TL. 4 mm
- NOPOVÁ FOLIE, V. NOPU 8 mm

SK11
SANACE ŽB STĚNY A STROPU (V MÍSTĚ PŘILEHLÉHO ENERGOTUNELU)
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
  + OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ A ZASOLENÉ OMÍTKY (CCA 20 m²),
  ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH A ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ ŽB KONSTRUKCE (CCA 15 m²) AŽ NA PEVNÝ SOUDRŽNÝ PODKLAD
  + PŘÍP. VYSUŠENÍ VLHKÉ ŽB KONSTRUKCE (NAPŘ. MIKROVLNNÉ NEBO SÁLAVÉ)
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ BETONU, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, NEČISTOT, OČIŠTĚNÍ DRÁTĚNÝM KARTÁČEM, OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR 2VRTSVÝ, TL. MIN. 0,8 mm
- ADHEZNÍ MŮSTEK, TL. MAX. 0,4 mm
- REPROFILAČNÍ MALTA, TL. 3–30 mm, 30–80 mm
- JEMNOZRNNÁ SANAČNÍ MALTA NA CELOU PLOCHU

SK12
SANACE STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (CCA 20 m²)
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
  + ODKOPÁNÍ ZEMINY V Š. CCA 300 mm, OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY (CCA 20 m²),
  ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ ŽB KONSTRUKCE (CCA 5R)
  + ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ BETONU, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, NEČISTOT, OČIŠTĚNÍ DRÁTĚNÝM KARTÁČEM, OTRYSKÁNÍ TLAKOVOU VODOU
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR 2VRTSVÝ, TL. MIN. 0,8 mm
- ADHEZNÍ MŮSTEK, TL. MAX. 0,4 mm
- REPROFILAČNÍ MALTA, TL. 3–30 mm
- DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- DVOUSLOŽKOVÁ TRVALE PRUŽNÁ HI POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA (2 NÁTĚRY), MIN. TL. 2 mm
- JEMNOZRNNÁ CEMENTOVÁ MALTA TL. 3 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- HYDROFOBNÍ NÁTĚR BETONU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽB KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ 1.PP – CD INA
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ NP – PLYNOSILIKÁTOVÉ PANELY
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ (MV, XPS) + FASÁDNÍ LAMELY
- KAMENNÝ OBKLAD
- DEMONTÁŽE 1./2. ETAPA
- MONTÁŽ KAMENNÉHO OBKLADU (V. 150 mm)
- HRANA PAŽENÉHO VÝKOPU
- ETICS MV + AMERISTONE
- ETICS XPS + AMERISTONE
- SANACE KONSTRUKCÍ

LEGENDA

01 PROVEDENÍ NOVÉ SKLADBY PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU (VIZ SK01 A SK02)
– BUDE VÝŠKOVĚ NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVOU KOMUNIKACI A NA VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU

02 DOLEPENÍ TRAVERTINOVÉHO OBKLADU (NEPOŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY)
– VYTAŽENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA ŽB STĚNU,
– LEPÍCÍ HMOTA TL. 10 mm + TRAVERTINOVÝ OBKLAD

03 MONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVODU

06 PROVEDENÍ SANACE ŽB STĚNY, PROVEDENÍ HYDROIZOLACE (VIZ SK03, NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI S PŘESAHEM MIN. 300 mm), ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPU, HUTNĚNÍ ZEMINY

11 ZATEPLENÍ FASÁDY – ETICS MV,
OMÍTKA VE VZHLEDU UMĚLÉHO KAMENE (NAPŘ. ASMERISTONE) + SYSTÉMOVÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR
MONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ FASÁDY (HORNÍ, SPODNÍ, BOČNÍ);

11a MONTÁŽ VNĚJŠÍHO PARAPETU

12 NEOBSAZENO

18 MONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK

19 SANACE ŽB STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (CCA 20 m²) – VIZ SK12

20 SANACE STĚNY ANGLICKÉHO DVORKU (CCA 20 m²) – VIZ SK11

21 VYČIŠTĚNÍ A NÁTĚR STĚN A PODLAHY ANGLICKÉHO DVORKU – VIZ SK13

SKLADBY ZATEPLENÍ (SZxx)

SZ01 – ZATEPLENÍ FASÁDY, MV TL. 160 mm + OMÍTKA AMERISTONE
SZ02 – ZATEPLENÍ SOKLU, XPS TL. 160 mm + OMÍTKA AMERISTONE (DO V. MIN. 300 mm)
SZ03 – ZATEPLENÍ FASÁDY MV TL. 100 mm + OMÍTKA AMERISTONE
SZ04 – ZATEPLENÍ SOKLU, XPS TL. 100 mm + OMÍTKA AMERISTONE (DO V. MIN. 300 mm)
SZ05 – ZATEPLENÍ STŘÍŠKY, MV TL. 50 mm + OMÍTKA AMERISTONE
POZN.: BLIŽŠE SPECIFIKOVÁNO V DETAILECH A PŘÍLOZE TZ (SKLADBY KONSTRUKCÍ).

SEZNAM DETAILŮ (Dx)

D1 – ODVODŇOVACÍ ŽLAB V MÍSTĚ VPUSTI
D2 – PŘECHOD MEZI DLAŽBOU NA ŽB A DLAŽBOU NA TERÉNU
D3 – NAPOJENÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE NA ŽB STĚNU
D4 – NAPOJENÍ PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVOU KOMUNIKACI
D5 – NAPOJENÍ ETICS NA ŽB STROPNÍ KONSTRUKCI AD
D6 – UKONČENÍ ETICS NAD KONSTRUKCEMI (TERÉNEM/ŽB)
D7 – DETAIL OSTĚNÍ A PARAPETU
D8 – DETAIL NAVÁZÁNÍ NOVÉHO ETICS NA STÁVAJÍCÍ LAMELOVOU FASÁDU
D9 – DETAIL ROHU ETICS
D10 – SANACE VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ
D11 – SANACE VNITŘNÍHO OSTĚNÍ

POZNÁMKY

- DALŠÍ INFORMACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDOU ANGLICKÉ DVORKY VYKLIZENY, BUDE PROVEDENO I VYKLIZENÍ LABORATOŘE

... ± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 2.NP

DaF-PROJEKT s.r.o.
702 00 Ostrava
Moravská Ostrava
Hornopolní 131/12
IČ: 25905813
DIČ: CZ25905813
(3)

Stupeň projektové dokumentace: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Projektant stavby:
DaF–PROJEKT s.r.o.
Hornopolní 131/12
702 00 Ostrava–Moravská Ostrava
tel: 605 297 445
e-mail: dvorsky@daf-projekt.cz
jancova@daf-projekt.cz

Nositel úkolu = HIP	Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING. DVORSKÝ STEZISLAV	Ing. HANA VAŘEKOVÁ	Ing. HANA VAŘEKOVÁ
Investor stavby:	VŠB–TU Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba	
Místo stavby:	VŠB–TU Ostrava, Budova N, 708 00 Ostrava–Poruba	

Datum	ČERVEN 2021
Č. zakázky	217/21
Měřítko	1 : 50
Č. výkresu D.1.1	14
Paré č.	

Název zakázky:
„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY N V AREÁLU VŠB OSTRAVA SPOJENÉ SE ZATÉKÁNÍM DO 1.PP (1.NP)"

Část: **D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Výkres: **ŘEZ 1, 2, 3 - NOVÝ STAV, MONTÁŽE**