

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1

Název zakázky: **Pořízení UPS systémů**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum informačních služeb (dále také CIS), se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 619 89 100, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu **Pořízení UPS systémů**, obdržel dne 8. 9. 2021 dotazy na které poskytuje následující odpovědi.

Dotaz:

je nezbytně nutné splnit parametr:

- *možnost automatického vypnutí redundantních výkonových modulů v UPS v případě, že tento modul není používán (např. při nižším zatížení).*

Naše UPS pracují tak, že všechny moduly dávají stejný výkon (P = požadovaný celkový výkon, x = počet modulů, P_x = výkon jednotlivého modulu) $P_x = P/x$.

Modul se automaticky vypne jen při poruše.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje splnit parametry VZ tak, jak jsou stanoveny v zadávacích podmínkách.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava