

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2

Název zakázky: **Pořízení UPS systémů**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum informačních služeb (dále také CIS), se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 619 89 100, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu **Pořízení UPS systémů**, obdržel ve dnech 13. a 16. 9. 2021 dotazy na které poskytuje následující odpovědi.

Dotazy:

1. Prosím o vysvětlení - Dva totožné UPS systémy pracující v režimu HA páru do společné zátěže.

Odpověď: Při výpadku jedné z UPS bude dále zajišťovat napájení druhá UPS v HA páru, bez přerušení běhu.

2. Je možné využít pouze 80 ks baterií?

Odpověď: Zadavatel požaduje využít počet baterií stanovený v zadávacích podmínkách.

3. Popište lépe možnost ověřování uživatelů managementu přes LDAP, AD a Radius.

Odpověď: Zadavatel vyžaduje ověřování identity uživatelů pro přístup ke správě prostřednictvím běžných autentizačních protokolů, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.

4. Vzhledem k provedení konstrukce podlahy jako dvouvrstvé s instalační mezerou žádáme o stanovení únosnosti nášlapné vrstvy – uveďte nejlépe trvalé užité zatížení na 1m².

Odpověď: Zadavateli není známa přesná nosnost, proto požaduje, aby součástí dodávky byla instalace UPS a veškeré další s tímto spojené práce – napojení na stávající přívodní kabeláž, jištění, případně statické zajištění podlahy (roznášecí rám), úpravy podlahových kostek (dvojitá podlaha), zajištění potřebných revizních zpráv apod, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.

5. Ve Smlouvě, Článek III., Doba a místo plnění, odstavec 1 – je nadále uveden termín dokončení instalace ve lhůtě do 30.11.2021 i přesto, že termín ukončení veřejné zakázky byl již podruhé posunut. Bude termín lhůty dokončení instalace také posunut?

Odpověď: Termín dokončení instalace zůstává 30.11.2021 jak je uvedeno v zadávacích podmínkách a návrhu smlouvy.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava