




INVESTOR		DODAVATEL		ČÍSLO PARÉ		
<div><div><div>VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA</div></div><div>VŠB-TU OSTRAVA CIS Centrum informačních služeb 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava Poruba</div></div>		BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM				
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				PROJEKTANT ČÁSTI PD		
				<div><div><div>Ing. et Ing. Lumír Vlk projekce VZT, CHL - OKT, PBŘ lumirvlk@gmail.com tel.: 606 420 356 IČO: 67 71 70 55 DIČ: CZ7506015484</div></div></div>		
HIP:	Ing. et Ing. Vlk		Vypracoval:	Ing. Petr Voznica		
			Zodp. projektant:	Ing. Petr Voznica		
Místo stavby:	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava					
Kraj:	Moravskoslezský					
Investor:	VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba					
Název zakázky:	<div>VŠB-TU OSTRAVA CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH SÁLŮ SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADĚČ RK3.2</div>				Formát:	A4
Část:					Datum:	05/2020
					Stupeň:	RPD
					Číslo zakázky:	
Obsah:					Měřítko:	
					Číslo výkresu:	05.



RK3.2, REFERENČNÍ TYP:
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
S POŽARNÍ ODOLNOSTÍ
ZAPUŠTĚNÁ, DZ54-2405-EI30S
KRYTÍ: IP54
HMOTNOST: 30 kg
ZTRÁTOVÝ VÝKON: 79W
CELKOVÝ POČET MODULŮ: 120
POČET "U" LIŠT: 5
OBSAZENO MODULŮ: 70



RK3.2



VZT1.001	VZT2.001	VZT3.001	VZT4.001	VZT5.001	VZT6.001	VZT7.001	VZT8.001	REZERVA
-	-	-	-	-	-	-	-	-
STRÉCHA	STRÉCHA	STRÉCHA	STRÉCHA	STRÉCHA	STRÉCHA	STRÉCHA	STRÉCHA	-

