

LEGENDA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

C1 VODOU CHLAZENÁ CHLADÍCÍ JEDNOTKA SE SPIRÁLOVÝMI KOMPRESORY
Qch=min.215,0kW; EER=2,45; ESEER=5,8; AKUSTICKÝ VÝKON max. 80dB(A);
VÝPARNÍK: VODA dT=7/13°C; PRŮTOK=9,06 l/s; TLAKOVÁ ZTRÁTA=max.20kPa;
KONDENZÁTOR: PROPYLEN GLYKOL 35% Qt=317kW; dT=50/55°C; PRŮTOK=16,1 l/s; TLAKOVÁ ZTRÁTA=max.45,0kPa;
P=max.95kW; Inom=182,0A; Istart=287,0A (SOFTSTART), 3x400V/50Hz
ROZMĚRY max. DxSxV=2.100x1.000x1.900mm; CHLADIVO 410A(16,4+16,4=32,8kg); HMOTNOST max.1.300kg;
VÝBAVA:
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ DRÁŽKOVÝM SPOJEM, TLAK VODY NA VÝPARNÍKU I KONDENZÁTORU min.10bar
IZOLACE VŠECH CHLADÍCÍCH ČÁSTÍ, V PŘÍPADĚ OSAZENÍ POJISTNÝCH VENTILŮ NA 3-CESTNÉM PŘEPÍNACÍM VENTILU
PROVOZNÍ NÁPLNĚ Z VÝROBNÍHO ZÁVODU, PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ NA VÝPARNÍKU A KONDENZÁTORU
AUTONOMNÍ REGULACE, VZDÁLENÉ POVOLENÍ/BLOKACE CHODU, SIGNÁL CHOD/PORUCHA ZAŘÍZENÍ, SOFTSTARTÉR
ŘÍZENÍ REGULAČNÍHO VENTILU KONDENZÁTORU (0-10V), PROTIHLUKOVÉ OPLAŠTĚNÍ KOMPRESORŮ, IZOLÁTORY CHVĚNÍ

C2 VZDUCHEM CHLAZENÝ SUCHÝ CHLADIČ KAPALIN S ADIABATICKÝMI PANELY – SKRÁPĚNÍ BEZ ROSTŘÍKU VODY
Q=min.320kW; AKUSTICKÝ VÝKON max.75dB(A); AKUSTICKÝ TLAK (10m) 43dB(A), NOČNÍ ÚTLUM HLUKU
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA VZDUCHU 35°C, VENTILÁTORY S EC MOTORY, POŽADAVEK NA SKRÁPENÝ PROVOZ OD MIN. 30°C
PROPYLEN GLYKOL 35% dT=55/50°C; PRŮTOK=59,2 m3/h; TLAKOVÁ ZTRÁTA=26,2kPa;
P=1,6kW; I=2,5A; 3x400V/50Hz
ROZMĚRY DxSxV=4.100x1.420x1.660mm; HMOTNOST MAX.1.000kg;
VÝBAVA:
AUTONOMNÍ REGULACE DLE VLASTNÍCH TEPLOTNÍCH ČIDEL, EC MOTORY PLYNULÉ ŘÍZENÍ
POVOLENÍ/BLOKACE CHODU, SIGNÁL CHOD/PORUCHA
IZOLÁTORY CHVĚNÍ, PŘIPOJOVACÍ PRŮRUBY DN65/4xVSTUP, 4xVÝSTUP), STEJNÁ STRANA PŘIPOJENÍ
ŘÍZENÍ A REGULACE MNOŽSTVÍ SKRÁPĚCÍ VODY DLE AKTUÁLNÍ POTŘEBY PRO MINIMALIZACI SPOTŘEBY VODY
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY, PRŮTOKOMĚR A REGULAČNÍ PRŮTOKOVÝ VENTIL, SNÍMAČ TLAKU VODY A TEPLOTY VZDUCHU

C3 ZÁSOBNÍ NÁDRŽ CHLADU, OCELOVÁ VÁLCOVÁ, STOJATÁ – ATYP
OBJEM 1000l; Ø 800mm; VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ HRDLO PŘÍRUBA DN 125/16;
CELKOVÁ VÝŠKA 2370mm; PN6; HMOTNOST cca 300/1300kg, VNĚJŠÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR

C4 CYKLONOVÁ VAKUOVÁ ODPLYŇOVACÍ JEDNOTKA PRO SOUSTAVY CHLAZENÍ
S FUNKCÍ DOPLŇOVÁNÍ A PŘÍMÉHO ODPLYNĚNÍ DOPLŇOVACÍ VODY, PN10,
1 ČERPADLO, 2 SOLENOIDY, 1 CYKLONOVÁ VAKUOVÁ ODPLYŇOVACÍ JEDNOTKA,
PŘIPOJENÍ NA ÚPRAVNU VODY SE SOLENOIDEM A VODOMĚREM, OVLÁDÁNÍ AUTONOMNÍ VLASTNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU,
CHLADÍCÍ IZOLACE S OCHRANOU PROTI KONDENZOVANÉ VODĚ, PROVOZNÍ ROZSAH 1,5-3,5bar, 230V/50Hz, 1,1kW

C5 DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ BIOCIDU-ŠOKOVÉ DÁVKOVÁNÍ ČASOVĚ ŘÍZENÉ SPÍNACÍMI HODINAMI
SLOŽENÍ: DÁVKOVACÍ ČERPADLO PRO UMÍSTĚNÍ NA KONZOLU PP KONZOLE, SACÍ A VÝTLAČNÉ ARMATURY,
VSTŘIKOVAČ, KONTROLA VYPRÁZDNĚNÍ, 5m VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ, ZÁSOBNÍ NÁDRŽ BIOCIDU 50l
PODRUŽNÝ ROZVADEČ SE SPÍNACÍMI HODINAMI A JISTIČEM

C6.1 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S BUTYLOVÝM VAKEM, min. PN6,
OBJEM 200l, ø560mm, VÝŠKA 1.451mm, KAPALINA POUZE VE VAKU
VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY PRO PŘIPOJENÍ EXPANZNÍCH NÁDOB

C6.2 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S BUTYLOVÝM VAKEM, min. PN6, PRO GLYKOLOVÉ SMĚSI DO 50%
OBJEM 200l, ø500mm, VÝŠKA 1.330mm, KAPALINA POUZE VE VAKU
VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY PRO PŘIPOJENÍ EXPANZNÍCH NÁDOB

C7 AUTOMATICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DOPLŇOVÁNÍ NEMRZNOUCÍ SMĚSI
Q=2,0m3/h, H=50m, P=0,55kW, 400V/50Hz,
VELIKOST ZÁSOBNÍ NÁDRŽE 200l, SPOUŠTĚNÍ DOPLŇOVÁNÍ POVELEM Z MaR A OBSLUHOU

C8 SEPARÁTOR MIKROBUBLIN, NEČISTOT A MAGNETITU PRO CHLADÍCÍ SOUSTAVY S CYKLÓNOVOU TECHNOLOGIÍ
S MAGNETEM PRO SEPARACI JEMNÝCH MAGNETICKÝCH ČÁSTIC (ČERNÝ OXID ŽELEZITÝ), AUTOMATICKÝM
ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM A ODKALOVACÍM VENTILEM, PŘÍRUBOVÝ DN100, PN16

C9 DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO FREECOOLING – NEREZOVÝ AISI 316/0,4mm, ŠROUBOVANÝ
PRIMÁR PROPYLENGLYKOL 35%, SEKUNDÁR VODA
PROVOZ FREECOOLING – 50kW
PRIMÁR dT=8/12°C-11,8m3/h, dP=47,2kPa
SEKUNDÁR dT=10/14°C, 10,7m3/h, dP=29,3kPa
PŘIPOJENÍ PŘÍRUBA DN50, NÁVRHOVÝ PŘETLAK min. 10bar, ZKUŠEBNÍ 14bar
ROZMĚRY DxSxV 640x320x880mm, HMOTNOST PROVOZNÍ 150kg

C10 MĚŘIČ CHLADU – DOD.MoR
ROZSAH MĚŘENÍ 10-40m3/h, PŘÍRUBOVÝ DN80, PN16

LEGENDA ČERPADEL:

PC1 ČERPADLO ZDROJE A ROZVODŮ CHLADU 7/13°C
POŽADOVANÉ PARAMETRY: Q=31m3/h; H=29m v.sl.,
3x380-500 V/50Hz, P=4,0kW, I=7,6-8,2A,
VČETNĚ FREKVENČNÍHO MĚNIČE S EXTERNÍM OVLÁDÁNÍM 0-10V
ŘÍZENÍ NA EXTERNÍ TLAKOVÁ ČIDLA (MaR)

PC2 ČERPADLO GLYKOLOVÉHO OKRUHU KONDENZÁTORU ZDROJE 55/50°C
POŽADOVANÉ PARAMETRY: Q=60m3/h; H=21m v.sl.,
3x380-500 V/50Hz, P=5,5kW, I=10,3-8,2A,
VČETNĚ FREKVENČNÍHO MĚNIČE, ŘÍZENÍ NA KONSTANTNÍ PRŮTOK

POZNÁMKA:

1. VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ CHLAZENÉ VODY PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO MONTÁŽI ZAPRAVENÉ PROSTUP MUSÍ UMOŽŇOVAT VOLNÝ POHYB POTRUBÍ I S IZOLACÍ
2. POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY 7/13°C (CHLAZENÍ VZT) IZOLOVANÉ PAROTĚSNOU IZOLACÍ NA BÁZI PĚNOVÉHO KAUČUKU VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ TLOUŠŤKY 25mm (PŘÍPADNĚ DLE SPECIFIKACE), BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
POTRUBÍ GLYKOLOVÉHO OKRUHU 50/55°C IZOLOVANÉ PAROTĚSNOU IZOLACÍ NA BÁZI PĚNOVÉHO KAUČUKU VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ TLOUŠŤKY 32mm, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ OPLECHOVANÉ AL. PLECHEM 0,7mm.
3. PŘIPOJENÍ VÝMĚNÍKŮ JE POUZE SCHEMATICKÉ
PŘED MONTÁŽÍ ZKONTROLOVAT POLOHU A PRŮMĚR PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍHO A ODVODNÍHO HRDLA
REGULAČNÍ UZLY A VEDENÍ ROZVODŮ NESMÍ OMEZOVAT SERVISNÍ PŘÍSTUP K VZT JEDNOTKÁM
REGULAČNÍ VENTIL FCU UMÍSTĚNÝ NA PŘÍVODU, NEBO ZPĚTNÉM VEDENÍ CHLADÍCÍ VODY, DLE MONTÁŽNÍCH MOŽNOSTÍ
POD DEKORATIVNÍM KRYTEM ZAŘÍZENÍ, NEBO NA CHODBĚ V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ
4. ZNAČENÍ A MATERIÁL ROZVODŮ:
DN – POTRUBÍ OCELOVÉ SVAŘOVANÉ, NEBO SPOJOVANÉ DRÁŽKOVÝM MECHANICKÝM SPOJEM S TĚSNĚNÍM PRO GLYKOLOVÉ SMĚSI
PP – POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, POLYPROPYLEN TYP4(PP-RCT)

PU PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI NA OCELOVÉ, NEBO PLASTOVÉ IZOLOVANÉ POTRUBÍ

± 0,000 = 268,75 m n. m. Bpv

LEGENDA ARMATUR:

3EV		TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL (DODÁVKA MaR)
I2RV		TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ 2CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL (DODÁVKA CHLAZENÍ, VČETNĚ OVLÁDACÍHO POHONU)
ZK		ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
ZK		ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
KK		KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ/PLASTOVÝ
KKF		KULOVÝ KOHOUT S INTEGROVANÝM FILTREM
KU		KLAPKA UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ
		KLAPKA UZAVÍRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ S MOTORICKÝM OVLÁDÁNÍM DOD. MoR
F		FILTR PEVNÝCH NEČISTOT TYPU Y
FV		FILTR PEVNÝCH NEČISTOT VLOŽKOVÝ
KG		KOMPENZÁTOR GUMOVÝ
PŠ		ŠROUBENÍ PŘÍMÉ
PS		PŘÍRUBOVÝ SPOJ
		SPOJ VICTAULIC
RVV		RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
RVV		RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ
T		TEPLOMĚR TECHNICKÝ DVOUKOVOVÝ
M		MANOMETR VČ.ZKUŠEBNÍHO MANOMETRICKÉHO KOHOUTU A KONDENZAČNÍ SMYČKY
PV		POJIŠŤOVACÍ VENTIL
KVK		KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
AOV		AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
R		REDUKCE POTRUBÍ
		SMĚR PROUDĚNÍ TEKUTINY
TC		ČIDLO ŘÍZENÍ/MONITORING TEPLOTY DOD.MoR
PC		ČIDLO ŘÍZENÍ/MONITORING TLAKU DOD.MoR
		MĚŘENÍ SPOTŘEBY DODANÉ ENERGIE DOD.MoR
FM		FREKVENČNÍ MĚNIČ

PU PŘÍKLAD PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍHO PROSTUPU PLASTOVÉHO POTRUBÍ MASIVNÍ STROP, MASIVNÍ NEBO SDK STĚNA PŘESNÉ PROVEDENÍ DLE PODKLADŮ VÝROBCE

Příklad produktu: HILTI CP 643N / CP 644 / PPPC - Protipožární manžety

Typ prostupu: EI 120 - Plastové potrubí - masivní strop, masivní, nebo SDK stěna



Pořadí ochranných prvků při EI 120

A - Protipožární manžeta dle ØI potrubí
C - Plastové potrubí (PVC, PP, PE, PB)
d - Vnější průměr potrubí
E - Masivní stěna/strop
IE - Tloušťka stropu ≥150 mm
IE - Tloušťka stěny ≥100 mm
F - Svorník (závitová tyč, podložka, matka)

*Kolmení manžety a dotěsnění mezery mezi potrubím a konstrukcí řeší dle technického listu (např. protipožární tmel CFS-S ACR).
Při funkci tělesně prostupů potrubí počítat dělicí konstrukci a ohledem na charakteristiky vlastností počítání odolnosti v souladu s ČSN EN 1363-2+A1 (celkovosti)/ Izolace (I), a ČSN EN 1366-3.

PU PŘÍKLAD PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍHO PROSTUPU OCELOVÉHO POTRUBÍ S NEHOŘLAVOU IZOLACÍ PRO CHLADÍCÍ TECHNIKU MASIVNÍ NEBO SDK STĚNA

Příklad produktu: HILTI CFS-S ACR - Protipožární akrylátový tmel
ISOVER HygroWick- nehořlavá tepelná izolace pro chladicí systémy



Instalace (C)	Izolace potrubí (D) Tloušťka izolace (t_i)	Klasifikace E = integrita I = izolace	Hloubka vyzdívání (l_v (mm))	Další kritéria Popis
Ocelové trubky* 168,3 mm (d_c) Stupňová stěna/ trubky 4,5 – 14,2 mm (t_s)	Měrná izolace t_{ins} = 40mm, t_{ins} = 800 mm	EI 120-C/U	10mm na obou stranách	Vypoň z minerální vlati (tloušťka stěny) pro vyvinutá mezera, objemová hmotnost ρ ≥ 40 kg/m³ (ß), vložitelnost potrubí od okraje prostupu: w_v 30 – 45 mm

Protipožární ucpávky uvedeny pouze jako vzor.
Jakékoliv úpravy detailu je na výhradní zodpovědnost zhotovitele.
Navrhované řešení musí být vždy ve shodě s technickými listy výrobce. Montáž smí provádět pouze odborně proškolená firma.

LEGENDA ČAR:

7	CHLADÍCÍ VODA – PŘÍVOD 7°C
13	CHLADÍCÍ VODA – ZPÁTEČKA 13°C
	GLYKOLOVÝ OKRUH 55/50°C
D	DOPLŇOVÁNÍ/EXPANZE

PŘÍKLAD PROVEDENÍ ZAŘÍZENÍ V DODÁVCE PS 02.13.3 ODVOD TEPLA Z OKRUHŮ ELEKTROLYZÉRŮ

– PROVEDENÍ MUSÍ ZAJISTIT VLASTNÍ STABILIZACI DIFERENČNÍHO TLAKU ZE ZDROJE CHLADU A OCHRANU PROTI NADPRŮTOKU



TABULKA REVIZÍ

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
---	---	---	---
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)

Projektová dokumentace pro provádění stavby

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin CIEŠLAR	ARCHITEKT: Ing. arch. Martin CHVÁLEK	PROJEKTANT: Michal ŽEMAN	VYPRACOVAL: Michal ŽEMAN

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. IČO: 05725674
Kotkova 1084/12 +420 595 493 220
702 00 OSTRAVA info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava , IČO: 619 89 100
STUPEŇ: DPS
DATUM: 05 / 2021

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01.1 Budova CEETe
ČÁST: 01.1.52 Chlazení
MĚŘÍTKO: --
FORMÁT A4: 8 x A4

NÁZEV VÝKRESU: **FUNKČNÍ SCHÉMA CHLAZENÍ - ZDROJ CHLADU**

ARCHIVNÍ ČÍSLO: **20-026-05**
ČÍSLO VÝKRESU: **01.1.52-8**
REVIZE: **R1**

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PŘEDCHOZÍHO SVOLENÍ OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN. POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ