

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava-Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

Rekonstrukce nákladního výtahu v budově Ústřední knihovny

Zadavatel na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28. 01. 2022 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, uveřejňuje úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz:

Chtěli bychom ověřit info u dveří do výtahové šachty. V listu technická data na straně 2 je uvedena požární odolnost šachetních dveří EI 15 DP1. V PBŘ na straně 3 v bodě 1.2. je uvedena požární odolnost min. EI30-C/DP1. Z námi oslovených výrobců, (ani uvedený výrobce STROJON, který je uveden jako ilustrační) není schopen tyto dveře s touto požární odolností vyrobit.

Dotaz tedy zní, je opravdu požadována tato odolnost? Oslovení výrobci umí odolnost max. EW 60.

Odpověď:

Platí minimální požární odolnost uvedená v PBŘS.

V předložené PBŘS však byla chybně uvedena požární odolnost šachetních dveří, proto došlo k jeho aktualizaci. Aktualizované PBŘS je součástí přílohy.

Požadavek na požární odolnost šachetních dveří je EW15-C/DP1.

Tato změna bude projednána na HZS projektantem.

Příloha: PBŘS-akualizace

V Ostravě dne 02. 02. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava