

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava-Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.

IČ:61989100

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce nákladního výtahu v budově Ústřední knihovny

Zadavatel na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 03. 02. 2022 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, uveřejňuje úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz:

Dle dokumentace má být v každém patře čipové systém pro přivolání výtahu .Chceme se zeptat jaký typ čipového systému tam má být (všb má dva typy) Dále se chceme zeptat zda požadujete tlačítko v každé stanici a nebo bude pro přivolání výtahu stačit čipové zařízení ,kterým výtah přivoláte .

Další otázka je na šachetní dveře, které požadujete se samozavíračem .Je možné použít jednokřídlé a nebo požadujete dvoukřídlé jak je uvedené v projektu .Požární odolnost dveří bude EW 30.

Odpověď:

- Použit bude systém id-karta z Opavy, jak je uvedeno v TZ, čtečky budou v provedení dle prostředí **vnitřní, podomítkové (TANGO)** a dle použití **VŠB-ID**.
- V každé stanici bude ovladač i čtečka, viz TZ výtahu bod 3.
- Šachetní dveře budou v provedení dle PD – dvoukřídlové.
- Platí minimální požární odolnost uvedená v PBŘS – aktualizovaná, viz dřívější dotaz, na který byla odpověď ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, uveřejněno v zakázce 02. 02. 2022.
- Požadavek na požární odolnost šachetních dveří je EW15-C/DP1.

V Ostravě dne 03. 02. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava