

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Výměna chilleru budovy Univerzitní auly

Na základě požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16. 05. 2022 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, evidenční číslo ve Věstníku VZ:Z2022-016685, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz dodavatele:

„v ZD v Článek III Prokázání kvalifikačních předpokladů u b) Seznam techniků nebo technických útvarů dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona ve spojitosti s osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) zákona požadujete "Projektant v oboru Technika prostředí staveb – specializace Zařízení měření a regulace." Projektant v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení měření a regulace: autorizovaný inženýr IE02 nebo autorizovaný technik TE03

Tato specializace neexistuje, dále se odkazujete na autorizovaný inženýr IE02 nebo autorizovaný technik TE03 což je Specializace elektrotechnická zařízení.

Kterou tedy specializaci požadujete?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby projektant, který vypracuje projektovou dokumentaci pro část MaR, byl autorizovanou osobou. Zadavatel umožňuje, aby tato osoba byla buď inženýr (IE02) nebo technik (TE03), odpovídající specializaci elektrotechnická zařízení dle rozsahu a specializací ČKAIT.

viz: <https://www.ckait.cz/rozsah-oboru-a-specializaci>

„Rozsah specializace elektrotechnická zařízení pro autorizované inženýry a techniky (IE02, TE03):

Do oboru náleží zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, rozvody vysokého napětí a nízkého napětí a trafostanice vn/nn v rámci areálu staveb, sloužící pro jejich napájení. Dále vedení a zařízení elektronických komunikací v rámci areálu staveb (vnitřní rozvody), vedení a zařízení pro šíření služeb elektronických komunikací v rámci stavby včetně přenosu dat, včetně systémů zabezpečovacích, požárních, informačních, **měřících a regulačních**. Součástí jsou i zařízení a elektro (napájecí) rozvody souvisící s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou

situovány mimo stavební objekt. Dále zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení a vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Řešení využití netradičních forem energie.“

V Ostravě dne 18. 05. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava