

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Výměna chilleru budovy Univerzitní auly

Na základě požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23. 05. 2022 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, evidenční číslo ve Věstníku VZ:Z2022-016685, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz dodavatele:

Jelikož ze zadání vyplývá požadavek na úpravu stávajícího řídicího systému, (dle místního šetření bylo zjištěno, že je realizován na programovatelném DDC (Direct Digital Control) regulátoru značky Siemens Landis & Staefa PRU10.64), pak prosíme o informace zda je k dispozici zdrojový software pro možnost jeho úpravy, rovněž tak zda lze poskytnout zdrojový software pro projekt vizualizace na SCADA ProCop monitor (Alfa Mikrosystémy).

Případně pak prosíme o kontakt na společnost, která má tento software stávajícího DDC a vizualizace k dispozici. Předpokládáme, že se jedná o původního zhotovitele MaR nebo aktuální servisní organizaci.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nemá k dispozici zdrojový software.

Dodavatelem MaR v době realizace stavby budovy Auly byla společnost TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

V Ostravě dne 25. 05. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava