







LEGENDA SILNOPROUD:

KABELOVÁ TRASA VE ŽLABU

SAMOSTATNÁ TRASA PRO ZÁSUVKY V TRUBKÁCH

KABELY ULOŽENY V TRUBKÁCH, ŽLABECH
VÝVODY Z PODLAHY KOORDINOVAT S DODAVATELEM INTERIERU
SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN–S
BOD ROZDĚLENÍ VODIČE PEN: ROZVÁDĚČ RH5
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM :
ZÁKLADNÍ– AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ–PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.

POZNÁMKA SILNOPROUD:

KABELÁŽE V NÁBYTKU BUDOU VEDENY V PŘIPRAVENÝCH KAB. TRASÁCH
Nnapojení SIL BUDE PROVEDENO PŘES PODLAHOVÉ KRABICE
STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE OBVODŮ 3A.U09 A 3A.U06 BUDOU VYUŽITY.

LEGENDA PŘÍSTROJŮ SILNOPROUD:

SPÍNAČ ř.5 – STÁVAJÍCÍ

TLAČÍTKO – STÁVAJÍCÍ

4–ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ S 1xPŘEPĚTÍM "D"+3xZÁSUVKA+4RÁMEČEK VERTIKÁLNÍ 16A 230V IP20

STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKA RUŠENÁ

STOUPACÍ VEDENÍ

KRABICE ODBOČNÁ NA POVRCH

Vypracoval	Zodp. proj.	Kontroloval	LDH spol. s r.o.
M. POŠTOLKA	M. POŠTOLKA	M. POŠTOLKA	Projektová a obchodní činnost tel.: 739 570 520
Kraj: MS	OÚ: OSTRAVA,		
Investor: NÁRODNÍ SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM IT4INNOVATIONS OSTRAVA – PORUBA			Č. zakázky: 4521
Stavba: IT4INNOVATIONS MODERNIZACE ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ č. 220 A 356 – 360			Datum: 07/2022
Akce:			Stupeň: DPS
			Formát: 2 A4
Objekt:			Měřítko: 1:50
Soubor:			Arch. č.: 4221/21
Část profese: ELEKTROINSTALACE			Příloha číslo: C04
Obsah: PŮDORYS M.Č.356,357,358			