

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava – Poruba
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ:61989100
Název veřejné zakázky

Upgrade a rozšíření grafické bezpečnosti nadstavby C4

Zadavatel na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 11. 2022 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, uveřejňuje úplné znění žádosti včetně odpovědi.

Dotaz:

Prosím o celkový počet prvků všech EPS systémů, které požadujete integrovat do C4 - do stromu zařízení (hlásiče, talčítko, sirény, apod.).

Odpověď:

Celkový počet prvků všech EPS systémů, které chceme integrovat do stromu zařízení v systému C4, je 3424.

V Ostravě dne 22. 11. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava