

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
k veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ: 61989100
zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou – kvestorkou

Podlahářské práce 2023

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce v souladu se zadávací dokumentací obdržel dne 30.11. 2022 prostřednictvím chatu dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

Prosíme o přesnější specifikaci parametrů následujících materiálů a prací:

- PVC pásy, tl. 1,5 mm – **třída zátěže?** Homogenní, heterogenní, případně tl. nášlapné vrstvy?
- PVC čtverce 608 mm x 608 mm antistatické – **zátěž?** Tloušťka? Požadovaná výška vlasu?
- Kobercová lišta hladká – **výška?** Materiál? Jedná se o lištu pro vložení kobercového pásu?
- Lepidlo – **prosíme o rozdělení na lepidlo klasické a vodivé**
- Čistící zona 1450g/m2 – **jedná se o textilní čisticí zónu?**
- Lišta přechodová nerez šroubovací – **šířka?** Pro jaký výškový rozdíl?
- Koberec – zátěžový, váha celkem 1150g/m2 – **požadovaná třída zátěže?**
- Pryžová podlahová krytina – **prosíme o upřesnění, co si pod tímto pojmem představit**
- Nivelační hmota – **sádrová nebo cementová?** Požadovaná pevnost?
- Marmoleum, tl. 2,5 mm – **zátěž?** Nějaké další požadované parametry?
- Lepení podl. Povlaků - **prosíme o upřesnění, co si pod tímto pojmem představit**
- Opravy PVC 0,25 – 2,0 m2 – **jedná se o vyřezání poškozeného PVC a nahrazení novým PVC v dané ploše? Dodávka PVC je součástí položky?**

- Vyrovnání a vyspravení povrchu – „vyrovnání“ je pravděpodobně samonivelační stěrka, ale co znamená „vyspravení“?
- Těžká demontáž PVC - Jedná se o případ, kdy PVC nepůjde strhnout a bude se muset odsekat strojně?
- Lepení koberce s podkl. Páskou – jedná se o pokládku koberce na podlahu na oboustrannou lepicí pásku?
- Kobercové lišty vč. přířezu a nasazení do lišt – Zde se jedná o montáž plastového soklového profilu a vložení kobercového pásku? Dodávka kobercového pásku je součástí položky?
- Sokly z koberců 7-11cm lepené – Pokud se neduplikuje s předchozí položkou, tak nevíme, co si pod pojmem představit
- Kladení dřevotřísky – jednovrstvé kladení s přikotvením do podkladu? Spojovací materiál součástí položky?

Odpověď na dotaz č. 1:

- PVC pásy, tl. 1,5 mm :
Třída zátěže- 43; heterogenní, případně tl. nášlapné vrstvy-0,7 mm
- PVC čtverce 608 mm x 608 mm antistatické
Zátěž-41; Tloušťka-1,7 mm; nemá vlas, jedná se o PVC
- Kobercová lišta hladká
Výška-5cm; Materiál-plast; Ano, jedná se o lištu pro vložení kobercového pásku
- Lepidlo – lepidlo klasické pro savé, nesavé podklady
- Čistící zóna 1450g/m² – Ano, jedná se o textilní čistící zónu
- Lišta přechodová nerez šroubovací – šířka-50 mm; výškový rozdíl-0-10 mm
- Koberec – zátěžový, váha celkem 1150g/m² – požadovaná třída zátěže-31
- Pryžová podlahová krytina – tl.4 mm, zátěž 41
- Nivelační hmota – sádrová nebo cementová-nerozlišujeme; Požadovaná pevnost-35 N/ mm²
- Marmoleum, tl. 2,5 mm – zátěž-43; protiskluz R9
- Lepení podl. Povlaků – lepení jakékoliv jiné krytiny (neobsažené v příloze č.2 rámcové smlouvy)
- Opravy PVC 0,25 – 2,0 m² – Ano, jedná se o vyřezání poškozeného PVC a nahrazení novým PVC v dané ploše; Ano, dodávka PVC je součástí položky

- Vyrovnání a vyspravení povrchu – „vyrovnání“ -použití samonivelační stěrky; „vyspravení“- příprava podkladu před pokládkou

- Těžká demontáž PVC – Ano, jedná se o případ, kdy PVC nepůjde strhnout a bude se muset odsekat strojně

- Lepení koberce s podkl. páskou – Ano, jedná se o pokládku koberce na podlahu na oboustrannou lepicí pásku

- Kobercové lišty vč. přířezu a nasazení do lišt – Ano, zde se jedná o montáž plastového soklového profilu a vložení kobercového pásku. Dodávka kobercového pásku není součástí položky.

- Sokly z koberců 7-11cm lepené – Jedná se o nalepení kobercového soklu bez lišty, třeba na stávající sokl z keramické dlažby.

- Kladení dřevotřísky – Ano, jednovrstvé kladení s přikotvením do podkladu. Ano, spojovací materiál je součástí položky.

Zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí 7. 12. 2022 v 8,30 hod

Ostatní ustanovení se nemění.

V Ostravě dne 2. 12. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava