

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava-Poruba  
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.

IČ:61989100

Název veřejné zakázky

### **Rozšíření infrastruktury počítačové sítě VŠB-TUO**

Zadavatel na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 02. 12. 2022 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, uveřejňuje dotazy vč. odpovědi.

Dotaz c.1)

2022 -TRASA č.4 - IT4I - KOLEJE A,B,C,D,E

V tech.zadani se hovori o teto polozce:

TRUBKA A SPOJKY LSPE 40 mm

Tento typ trubek se již několik let nevyrábí z nařízení EK. Je možné dodat klasickou HDPE trubku nebo trubku LSOH ( cena trubky LSOH 8x převyšuje cenu klasické HDPE)

Jako trubku dodat pokud nelze dodat trubku dle zadání ?

Dotaz c.2)

2022 -TRASA č.4 - IT4I - KOLEJE A,B,C,D,E

Polozka:

TECHNICKÝ DOZOR KOLEJE-ÚDRŽBA

Jakou stanovit cenu, protože pokud to správně chápeme, tak tuto cenovou položku nejsme schopni ovlivnit - neznáme vstup

Odpověď:

Zadavatel upravuje technické zadání části 4 – Superpočítač IT4I – Koleje VŠB ve výkazu výměr změnou položek trubek a tvarovek z materiálu LSPE na materiál LSOH.

Položka technický dozor koleje – údržba bude oceněna nulou.

Zadavatel předkládá revizi č. 1 výkazu výměr.

Pro nacenění nabídky použijte výkaz výměr VV-R1\_TRASA4\_IT4I\_Koleje

Přílohy:

výkaz výměr VV-R1\_TRASA4\_IT4I\_Koleje

V Ostravě dne 05. 12. 2022

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava