

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 23. 03. 2023

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Modernizace prostor menzy

Na základě požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20. 03. 2023 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 odst. 1 a § 99 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědí.

Dotazy jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel zvolil druh zadávacího řízení na stavební práce právě na základě projektové dokumentace, a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 ve spojení s ustanovením 15. odst. 1 zákona, a tím nastavil i režim této veřejné zakázky. Zadavatel tedy posoudil druh zadávacího řízení a rovněž vzal v úvahu hlavní předmět veřejné zakázky, kterým jsou v případě tohoto zadávacího řízení stavební práce, jejichž finanční objem v předpokládané hodnotě veřejné zakázky převládá. Zadavatel tak postupoval zcela v souladu s výše uvedenými ustanoveními zákona.

V požadavku na prokázání technické kvalifikace dle ust. § 79 zákon neukládá zadavateli povinnost v případě zakázky na stavební práce, jejíž součástí jsou i dodávky, požadovat prokázání technické kvalifikace i na stavební práce a je zcela na zadavateli aby rozhodl, jakou technickou kvalifikaci vztahující se k předmětu veřejné zakázky bude požadovat. Zadavatel předpokládá, že požadavky projektové dokumentace na stavební práce jsou zcela běžné a profesionální dodavatel stavebních prací bez obtíží dovede požadované stavební práce realizovat v požadované kvalitě. Naopak v případě dodávek a montáže jednotlivých zařízení zadavatel požaduje prokázání zkušeností dodavatelů s předchozím plněním obdobných veřejných zakázek, neboť umístění a typ provozu, do kterého se tato zařízení budou umisťovat, vyžadují účast dodavatele, který prokáže patřičné znalosti a zkušenosti v tomto oboru prostřednictvím prokázání požadované technické kvalifikace.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel se v rámci modernizace varny musí přizpůsobit podmínkám a dispozici stávající vzduchotechniky, která není součástí modernizace varny, a proto jsou detailněji rozepsány rozměry

jednotlivých zařízení tak, aby nepřesáhly mimo stávající vzduchotechniku. Zadavatel připouští toleranci $\pm 10\%$ u všech spotřebičů.

Na základě praktických požadavků stanoví zadavatel minimální neutrální manipulační plochy kolem technologií, z čehož vyplývá požadavek na rozměrové hodnoty zařízení, a proto je třeba mít na paměti, že pokud dodavatel nabídne jiný rozměr přístroje, bude muset upravovat všechny navazující položky tak, aby byly splněny uvedené požadavky zadavatele.

Všechna zařízení, která jsou specifikována v zadávacích podmínkách, vycházejí z potřeb zadavatele. Zadavatel vychází z běžných požadovaných kapacit a z toho vyplývají minimální objemy litráží jednotlivých zařízení.

Zadavatel nezajišťuje stravu jen pro strážníky menzy, ale zajišťuje chod ostatních stravovacích zařízení které provozuje a z toho důvodu potřebuje vysokou variabilitu varných technologií. Zároveň je zde narůstající požadavek návštěvníků menzy vařit více druhů pokrmů a nabídnout tak strážníkům větší variabilitu při výběru stravy.

Vzhledem k celkovému instalovanému příkonu je třeba zdůraznit požadavek na to, aby zařízení bylo připraveno na připojení do systému optimalizace elektrické energie.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel na základě tohoto dotazu zjistil, že u položek 721 a 723 byly uvedeny chybné specifikace. Zadavatel tedy na základě tohoto dotazu dodavatele provedl kontrolu všech položek, a tyto nedostatky byly odstraněny. U položky 212 bylo uvedeno „nastavitelnost teploty 0-90 C“, tímto údajem byl myšlen pracovní rozsah termostatu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel provedl kontrolu specifikací „gastra“ s tím, že odstranil neurčité výrazy nebo parametry, tak aby jednotlivé položky byly specifikovány jednoznačně.

Zadavatel se dále rozhodl pro vysvětlení některých užitých výrazů:

- Vyšší hygienický standard: Zařízení je umístěno na stavebním soklu a ne na nožičkách, tímto je významně sníženo riziko, že se pod zařízení dostanou jakékoli nečistoty.
- Přesné dávkování vody: do zařízení nateče předem určené množství vody v litrech, dle nastavených hodnot.
- Oblá komora: komora nemá pravoúhlé rohy – požadavek na snížení počtu míst pro zachycování nečistot a snížení rizika vzniku nehygienického prostředí.

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi č. 3 a č. 4 zadavatel uveřejňuje nový aktualizovaný výkaz výměr. **Pro zpracování nabídky naceňte tento nový výkaz výměr:**

Menza_VSB_Ostrava_VV_aktualizovaný.

Zadavatel vzhledem k výše uvedeným změnám zadávacích podmínek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že povaha změny a doplnění zadávací dokumentace vzhledem ke svému

charakteru vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, a proto rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o dva dny a nově stanovil konec lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno dále.

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem nově stanovena **do 30. 03. 2023 v 10:00 hod.**, přičemž po uplynutí lhůty pro podání nabídek proběhne jejich zpřístupnění.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Přílohy:

Menza_VSB_Ostrava_VV_aktualizovaný

V Ostravě dne 23. 03. 2023

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava