









LEGENDA ZNAČEK	
	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	PREPÍNAČ DVOJITÝ STRÍDAVÝ
	PREPÍNAČ SÉRIOVÝ
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁŠUVKA 16A/230V S USB NABÍJENÍM
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁŠUVKA 16A/230V
	JEDNONÁSOBNÁ ZÁŠUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
	PODLAHOVÁ KRABICE

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - C  
 Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - S  
 Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a  
 pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

**±0,000 = ÚROVEŇ STÁV. PODLAHY 2.NP**

ZODP. PROJEKTANT ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	VYPRACOVAL ING. ARCH. MARTIN ZÁVORKA	 PRUKZUM - ZAMĚŘENÍ - PROJEKTY 28. JIŘIHO OSTRAVA - MAR. HORY
MÍSTO	ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TUO 17.LISTOPADU 15/2172, 708 01 OSTRAVA - PORUBA VŠB - TUO, 17. LISTOPADU 2172/15, 708 01 OSTRAVA - PORUBA	
INVESTOR		
STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2.NP BUDEVNÍ ÚK, VŠB - TUO		DATUM 11/2022 ÚČEL DOS ČÍSLO ZAK. 3835 / 5056 ČÁST PD D.1.4.2b
ELEKTROINSTALACE 2.NP		MĚŘITKO 1:50 VÝKRES Č. D.1.4.2b-01