

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 20. 06. 2023

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Rekonstrukce hlavních elektrorozvodů budovy ÚK a GP

Na základě požadavku dodavatelů na vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 odst. 1 zákona úplné znění žádostí včetně odpovědí.

Dotaz ze dne 15.06.2023 08:05:22:

Můžeme nabídnout rozvaděč s hloubkou 600mm místo požadovaných 700mm?

Odpověď na dotaz ze dne 15.06.2023 08:05:22:

Není možné nabídnout rozvaděč s hloubkou 600mm místo požadovaných 700mm.

Rozměry navrhovaných skříní nezmenšovat, byly navrženy s ohledem na stávající stav a umístění rozvaděčů, kabelových kanálů, ocelového vyložení, apod.

Zároveň byl respektován požadavek provozovatele na zachování dostatečného prostoru pro případné budoucí vybavení skříní.

Dotaz ze dne 15.06.2023 09:38:44:

Je termín odstávek el.energie pro případnou realizaci a následnou výměnu závazně stanoven harmonogramem vypínání, který jste přiložili do zadání? Případně se může stanovit termín odstávek například v říjnu?

Odpověď na dotaz ze dne 15.06.2023 09:38:44:

Uvedený harmonogram odstávek elektrické energie pro rok 2023 na VŠB-TUO není závazný pro případnou realizaci uvedené akce. Realizace je možná vždy s ohledem na provoz v daném objektu a zhotovitel se musí přizpůsobit.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V Ostravě dne 20. 06. 2023

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava