

**Rozvody mezi vnitřní a venkovní klimatizační jednotkou**

- Cu potrubí izolované
- tl. stěny potrubí 0,8 mm, chladivo R410A

- Požadavky na ZTI:

Při chlazení dochází k odvlhčení vzduchu a na chladiči se sráží voda, která se musí odvést. V režimu chlazení dochází ke vzniku kondenzátu ve vnitřní jednotce, který se musí odvést do odpadu buď samospádem nebo nuceně pomocí čerpadla kondenzátu. Napojení bude do systému vnitřní kanalizace přes zápachovou uzávěrku.

V režimu tepelného čerpadla dochází ke srážení vody na výměníku venkovní jednotky a je nutné opět zajistit odvod kondenzátu.

