



**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
k veřejné zakázce
„Centrum robotiky v areálu VŠB-TUO“**

Název veřejného zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Sídlo zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ zadavatele	61989100
Oprávněná osoba zadavatele	prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor
Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Marcel Pobořil
Telefonní kontakt	+ 420 597 329 211
E-mail	marcel.poboril@vsb.cz

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části III. Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel stejným způsobem, jakým byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce poskytnuta, tedy uveřejněním na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Prosíme o konkrétní specifikaci požadované kuchyňské linky. Dle stávající specifikace (obecnou položkou ve výkazu výměr) nelze položku odpovídajícím způsobem ocenit.

Odpověď:

Zadavatel níže uvádí specifikaci kuchyňské linky:

Pracovní deska:

Pracovní deska s postformingovou hranou (mod. 300/3), klasická pracovní deska. Tenká podpůrná hrana dřevotřískové desky na přední podélné hraně zajišťuje vysokou odolnost proti nárazu a hladkost povrchu. Antibakteriální vlastnosti povrchu podle ISO 22196 (=JIS Z 2801)

Nosná deska dřevotřísková deska, tl. 38 mm. Horní strana: Laminát; spodní strana: Protitahový papír. Ukončení koncovou lištou pracovní desky 38 mm L/P, hliník.

Korpus:

Lamino deska 18 mm, olepená odolnou ABS hranou. V dekoru dvířek.

Dvířka:

Dřevotřísková deska oboustranně potažená laminátem. Vysoce kvalitní povrch a odolnost proti mechanickému poškození.

Dvířka osazena kvalitními závěsy s integrovaným tlumením.

Police:

Lamino deska 18 mm, olepená odolnou ABS hranou. V dekoru dvířek.

Zásuvky:

Zásuvkové boxy (nosnost min. 35 kg) s plnovýsuvem a dotlumením.

Nohy:

Rektifikační nohy kuchyňské (soklové), nosnost 450 kg. Dosedací plocha s průměrem 80 mm. Rozsah seřízení 89 - 125 mm. Černý plast.

Sokl:

Soklová lišta, v provedení broušený nerez, včetně příslušenství.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 9. 2023 do 10:00 hodin.**

V Ostravě dne 18. 9. 2023

.....
Mgr. Marcel Pobořil
specialista veřejných zakázek