

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Ing. Monika Kalusová
Jahodová 803/12c
725 29 Ostrava – Petřkovice

mail: monika.kalusova@s-povoleni.cz

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-3675/22/TSÚ/Mr

Vyřizuje:
Mgr. Mruzková/358

V Ostravě dne:
29.4.2022

Stavba „DEMOLICE – automatizované dopravní centrum Ostrava“
areál VŠB Ostrava - Poruba, parc.č. 1738/101, k.ú. Poruba

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení za správu veřejného osvětlení (VO)

V místech výše uvedené stavby, zakreslené v předložené situaci, **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě, tj. el. kabely VO v zemi a svítidla VO na stávajících stožárech VO – viz mapa pasportu VO.

Stavbou v uvedené věci dojde k přiblížení, dotčení, souběhu a křížení výše uvedeného zařízení VO. **Upozorňujeme, že zakres trasy kabelů je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit.** Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení objednejte na adrese: Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, email: info@ouko.cz.

Požadujeme uvědomit správce VO – **p. Šimík (tel. č. 595 621 357, mobil 725 108 678, email: simik@okas.cz)** o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem.

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození ani výpadku zařízení veřejného osvětlení. Pokud by k poškození došlo, je nutné neprodleně informovat výše uvedeného správce VO dané oblasti, poškození opravit na náklady zhotovitele a opravu řádně předat správě VO.

Zhotovitel odpovídá za zajištění a nenarušení **povrchu a statiky stožárů VO** v místech přiblížení trasy k základům stožárů. Zhotovitel stavby v případě odkrytí kabelů VO, stožárového základu, vyzve bezodkladně správce VO ke kontrole a dále bude postupovat jen podle jeho pokynů. Veškeré zemní práce nad kabelem VO poté předá zhotovitel před zakrytím zápisem do stavebního deníku.


Stavba staveništního oplocení bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zemního kabelového vedení VO a byl zajištěn stálý přístup ke stožáru VO č. 64/5 a zachován nezbytný manipulační prostor kolem stožáru VO z důvodu údržby.

Souhlasíme se stavebním řízením při dodržení našich podmínek – viz druhá strana.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem


Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544


Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Přílohy: - 1x mapa pasportu VO

