



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26. 4. 2022

Naše zn.: 8.4/8025/6390/22/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Paní

Monika Kalusová

Jahodová 803/12c

725 29 OSTRAVA

Datum: 13. 5. 2022

Vyjádření k dokumentaci pro odstranění stavby

Stavba : Demolice – automatizované dopravní centrum Ostrava

Katastr : Poruba

Parcela : 1738/101

Stavebník : VŠB TUO

Jedná se o demolici stávajícího parkovacího domu. Vodovodní přípojka, která je napojena na vodovod DN 300 v provozování naší společnosti, zůstane zachována pro napojení plánové novostavby laboratoří. Vodoměr je umístěn ve vodoměrné šachtě.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 300 – DN 700 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Kanalizace v provozování naší společnosti se v blízkosti stavby nenachází.

S odstraněním stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Demoličními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodů pro veřejnou potřebu, nebude zhoršen přístup k šachtám a armaturám na síti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodů a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114

09

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentaci

