

LEGENDA PRVKŮ A SVÍTIDEL:

- C - Vestané LED svítidlo 15W 4000K, 1500 lm, bílé barevné provedení,
- E - Přisazené LED svítidlo 20W 4000K, 2000 lm, bílé barevné provedení,
- F - Přisazené LED svítidlo, IP44, 12W, ELSA VARIOFLEX 600 1200 930
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ č.1(6), PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ / POD OMÍTKU
- DETEKTOR POHYBU, PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
- NP1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM, PROVEDENÍ NÁSTĚNNÉ, PŘIPOJENÍ NA CPS
- NO1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ, PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, UNIVERZÁLNÍ OPTIKA

Tabulka místností 2.NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. (m²)	OZN. PODL.	PODLAHA	ZVL. ÚPR. STĚN	STROP	S.V (m)
214	Úklid. m.	2,07	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	Omítka	3 100
215a	Umývarna	7,29	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
215b	Sprchy	5,28	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
215c	WC - Muži	13,39	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
		28,04 m²					

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.3
OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- OCHRANA UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVOU OCHRANNOU, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VNĚJŠÍ VLIVY:
VNĚJŠÍ VLIVY JSOU STANOVENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51
A JSOU SPECIFIKOVÁNY V PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

± 0,000 = 267,48 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY

Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Projektová dokumentace pro provádění stavby

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Martin Cieslar	Ing.arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch František Ullmann	Ing. Petr Voznica	Ing. Petr Voznica	**CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.** Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL	STUPEŇ	DATUM
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba	**DPS**	02 / 2024

STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
D .01 Chodby G	D.01.43 Silnoproudá elektrotechnika	1:75	12x A4

NÁZEV VÝKRESU

Osvětlení 2.NP

ARCHIVNÍ ČÍSLO **23-029-05**

ČÍSLO VÝKRESU **04**

REVIZE **R01**

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ