

(1) Vybourání dlažby vč. lepidla - plocha 752 m² (190 m² - 1.NP, 198 m² - 2.NP, 152 m² - 3.NP, 212 m² - 4.NP)
Vybourání betonového podkladu v případě jeho nesoudržnosti, předpokládaná tloušťka 110 mm v ploše 875 m²
Nutno postupovat s opatrností, v podlaze vede potrubí zdroju - většinou je vyznačeno červenou dlažbou, potrubí opatřit chráničkou
(220 m² - 1.NP, 229 m² - 2.NP, 183 m² - 3.NP, 243 m² - 4.NP)

(2) Vybourání všech dřevěných součástí obkladu - 940 m² (v každém podlaží cca 235 m²), při bourání nesmí být poškozeny instalace za nimi

(3) Vybourání všech dveří - v případě dřevěných zárubní a hliníkových dveří chodby vybourat také zárubně
v případě napojení kabelů zabezpečení je nutno je zachovat neporušené - budou napojovány k novým dveřím
- 92 ks dřevěných + 4 ks hliníkových

(4) Odstranění dveřních křídel - ocelové zárubně ponechat a obrousit (příprava pro nový nátěr) - 34 ks

(5) Odstranění stávajího podhledu z hliníkových lamel - 560 m² (v každém podlaží 140 m²), včetně podélných nosných profilů. Příčné nosné profily U50 ponechat. Po odstranění podhledu bude nutné provést přivázání a přikování stávajícího kabelového vedení, které místy leží přímo na podhledu. Také některé ukotvené kabelové trasy bude nutné uvolnit a přikotvit do vyšší polohy, aby nebylo v kolizi s novou konstrukcí podhledu.

(6) Odstranění opláštění SDK příčky (ocelovou nosnou konstrukci příčky ponechat) cca 25 m²

(7) Demontáž dřevěných madel zábradlí, madlo bude nahrazeno novou konstrukcí, ocelová konstrukce zábradlí bude obroušena - příprava pro nový nátěr, poškozené části budou opraveny

(8) Terasové schodiště celoplošně přetbrousit, včetně mezipodest, poškozená místa opravit

(9) Stávající dilatační profily v podlaze vybourat - 16,8 m (v každém podlaží 2 x 2,1 m)

(10) Kabeláž SLP a EZS bude od koncových prvků nahoru k podhledu zasekána do stěny - sekání drážek

(11) Hasicí přístroj bude přesunut do nových dřevěných zástěn

(12) Odstranění stávající malby stěn 527 m² - všechny prostory, kde je bourána podlaha + schodiště
(123 m² - 1.NP, 188 m² - 2.NP, 28 m² - 3.NP, 188 m² - 4.NP)

(13) Odstranění stávajícího ocelového poklopu vč. ocelového rámu

(14) Odstranění stávajících cestiček únikových cest, na stejná místa budou osazeny cestičky nové

(15) Odstranění stávajících keramických soklů schodiště - celková plocha 4,8 m².

Protiprašná utěsněná fólie ve dveřích, kromě vyznačeného je nutno zalepit všechny výustky do místnosti z chodeb (mřížky v horních skříňkách)

Protiprašná pevná SDK příčka, utěsněná

± 0,000 = 267,48 m n. m. Bpv

TABULKA REVIZÍ

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
R01	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	1.3.2020	####

NÁZEV STAVBY
Rekonstrukce spojovacích chodeb pavilonu "G"
VŠB-TUO
Dokumentace pro provádění stavby

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Jan Chválek Ing. arch. Martin Chválek, MBA, Ing. arch. Martin Chválek, MBA, Ing. arch. Františka Lišmanová	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Martin Cieslar	VYPRACOVAL Ing. arch. Lumír Flogar	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Nádražní 1 702 00 Ostrava 1	IČO / DIČ/DATA 07 6 9 2 3 4 5 jan.chvalek@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba				STUPEŇ **DPS**	DATUM 02 / 2024
STAVEBNÍ OBJEKT SO01 - Chodby pavilonu G	ČÁST D.01.10 Architektonicko-stavební řešení			MĚŘÍTKO 1:100, 1:50	FORMÁT A4 12x A4

NÁZEV VÝKRESU
Půdorys 1.NP - bourací práce

ARCHIVNÍ ČÍSLO
23-029-5
ČÍSLO VÝKRESU
D1.1-02
REVIZE
R00

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., BEZ PŘEDCHOZÍHO SVOLENÍ OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE NENÍ CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NEBO JEHO ZÁSTUPCE KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ/OSOBY ČI JINÉMU POUŽITÍ