

LEGENDA PRVKŮ A SVÍTIDEL:

- ⊕ V PROSTORU PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- ↗ VÝVOD TECHNOLOGICKÝ 230V, DLE POPISU
- ⚡ ZÁSUVKA 230V/16A, ZAPUŠTĚNÁ, IP20

POZNÁMKA K PROVEDENÍ:


NENÍ-LI UVEDENO JINAK:

INSTALAČNÍ VÝŠKA VYPÍNAČŮ NAD PODLAHOU: 120 cm

INSTALAČNÍ VÝŠKA ZÁSUVEK NAD PODLAHOU: 120 cm

Tabulka místností 3.NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. (m²)	OZN. PODL.	PODLAHA	ZVL. ÚPR. STĚN	STROP	S.V (m)
314	Úklid. m.	2,07	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	Omítka	3 100
315a	Umývárna	7,29	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
315b	Sprchy	5,28	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
315c	WC - Muži	13,39	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
		28,04 m²					



± 0,000 = 267,48 m n. m. BpV

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- OCHRANA UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVOU OCHRANNOU, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VNĚJŠÍ VLVIVY:

VNĚJŠÍ VLVIVY JSOU STANOVENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51
A JSOU SPECIFIKOVÁNY V PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ

NÁZEV STAVBY

Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Projektová dokumentace pro provádění stavby

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Cieslar	ARCHITEKT Ing.arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch. František Ullmann	PROJEKTANT Ing. Petr Voznica	VYPRACOVAL Ing. Petr Voznica	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kalkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba				STUPEŇ DPS	DATUM 02 / 2024
STAVEBNÍ OBJEKT D .01 Chodby G		ČÁST D.01.43 Silnoproudá elektrotechnika	MĚŘÍTKO 1:75	FORMÁT A4 12x A4	

NÁZEV VÝKRESU

Elektroinstalace 3.NP

ARCHIVNÍ ČÍSLO

23-029-05

ČÍSLO VÝKRESU

09

REVIZE

R00

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOUBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ