


LEGENDA PRVKŮ A SVÍTIDEL:

- C ○ C - Vestané LED svítidlo 15W 4000K
1500 lm, bílé barevné provedení,
- E ○ E - Přisazené LED svítidlo 20W 4000K
2000 lm, bílé barevné provedení,
- F — F - Přisazené LED svítidlo, IP44, 12W
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930
- ♂ SPÍNAČ, ŘAZENÍ č.1(6)
PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ / POD OMÍTKU
- DETEKTOR POHYBU
PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
- NP1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM
PROVEDENÍ NÁSTĚNNÉ, PŘIPOJENÍ NA CPS
- NO1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ PROTIPANICKÉ
PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
UNIVERZÁLNÍ OPTIKA

Tabulka místností 4.NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. (m ²)	OZN. PODL.	PODLAHA	ZVL. ÚPR. STĚN	STROP	S.V (m)
414	Úklid. m.	2,07	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	Omítka	3 100
415a	Umývárna	7,29	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
415b	Sprchy	5,28	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
415c	WC - Muži	13,39	P01	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhled	2 885
		28,04 m ²					



± 0,000 = 267,48 m n. m. Bpv

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- OCHRANA UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVOU OCHRANNOU, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VNĚJŠÍ VLVIVY:

VNĚJŠÍ VLVIVY JSOU STANOVENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51
A JSOU SPECIFIKOVÁNY V PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ

NÁZEV STAVBY

Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Projektová dokumentace pro provádění stavby

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Cieslar	ARCHITEKT Ing.arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch. František Ullmann	PROJEKTANT Ing. Petr Voznica	VYPRACOVAL Ing. Petr Voznica	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kalkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba				STUPEŇ DPS
STAVEBNÍ OBJEKT D.01 Chodby G		ČÁST D.01.43 Silnoproudá elektrotechnika	MĚŘÍTKO 1:75	DATUM 02 / 2024
FORMÁT A4 12x A4				

NÁZEV VÝKRESU

Osvětlení 4.NP

ARCHIVNÍ ČÍSLO

23-029-05

ČÍSLO VÝKRESU

06

REVIZE

R01

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ