

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 15. 05. 2024

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15,708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Na základě požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13. 05. 2024 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 odst. 1 a § 99 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědí.

Dotazy:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) V příloženém výkazu výměr SO 01 – Chodby pavilonu D, D.01.10 – Architektonicko-stavební řešení, je u položek č. 85 a pol. č. 93 podobný popis položek odkazující na shodné čísla dveří, žádáme zadavatele o prověření možné duplicity položek.

85	766796C18.1	G-116 - G-420 - D+M Dveře vnitřní AL protipožární únikové , prosklené , 1550/2020 mm , s PO	ks	4,000
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.		
93	767797C01	G-116 - G-420 - D+M Protipožární vnitřní únikové mechanické AL dveře, prosklené, otvor 1550x2020mm, s PO	ks	4,000
		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - tabulka dveří.		

2) V příloženém výkazu výměr SO 02 – Sociální zařízení pavilonu G, D1.02.10 – Architektonicko – stavební řešení je u pol.č. 101 nejasná specifikace položky. Jedná se o úpravu a obnovu nátěru vč. demontáže a zpětné montáže mříže, z uvedeného popisu není zřejmé, o jak velkou mříž se jedná. Žádáme o upřesnění položky.

101	K	991015R21	OV 21 - D+M _ stávající mříže (dmtž + úprava + obnova povrchových úprav + mtž)	kus	1,000
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje : Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.		

Odpovědi:

- 1) Jedná se o duplicitní položku. Zhotovitel ocení položku č. 85, položka č. 93 bude oceněna nulou.
- 2) Mříž je velikosti 2 600 x 200 mm (plotny pro uchycení 500mm) – viz příloha.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému doplnění zadávací dokumentace o foto mříže v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že povaha změny a doplnění zadávací dokumentace vzhledem ke svému charakteru vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek o jeden den.

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem nově stanovena **do 21. 05. 2024 v 12:00 hod.**, přičemž po uplynutí lhůty pro podání nabídek proběhne jejich zpřístupnění.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Přílohy:

Foto mříže

V Ostravě dne 15. 05. 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava