


TABULKA ZAŘÍZENÍ:

OZN.	POPIS ZAŘÍZENÍ	POČET [ks]
7	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ, 6 závitových hrdel (4x DN 25, 2x DN 40), 2 přírubová hrdla (DN 80), PŘIPOJENÍ 2x DN 65, VYPOUŠTĚNÍ 2x DN 15, Q _{MAX} =15 m³/h, MODUL 120, PN 6, DÉLKA 1650 mm, HM.: 57,0 kg	1

±0,000 = 266,430 m.n.m. Bpv


HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:
Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta:
Ing. Arch. Václav Waidlich
Hlavní architekt:

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Ing. Richard Karas
Zodpovědný projektant:
Ing. Jan Košner, Ph.D.

STAVEBNÍK:

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
17. listopadu 2172/15, 708 Ostrava - Poruba

PROJEKT:

Budova CPIT TL4
v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

MÍSTO STAVBY:

areál Vysoké školy báňské v Ostravě, k.ú.: Poruba [715174], parcelní čísla 1738/101, 1738/102, 1738/4

OBJEKT:

SO 01 - BUDOVA VŠB TUO CPIT TL 4

ČÁST, PROFESE:

"D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

VÝKRES:

ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESSE-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA:

CPITTL4_DPS_SO01_"D.1.4.2_VYT CHL-120_ROZDELOVAC SBERAC

Zakázkové číslo:

230217

Datum:

06/2024

Stupeň:

DPS

Paré:

Měřitko:

-