

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST. NOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	SV. VÝŠ. m	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU/ PODHLED
6.01	CHODBA	7,2	3,000	DLAŽBA	MALBA	PODHLED
6.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT A MaR	6,7	3,000	DLAŽBA	MALBA	PODHLED
6.03	ZÁZEMÍ FVE	4,4	3,000	DLAŽBA	MALBA	PODHLED
6.04	KOMPRESOROVNA	6,7	3,000	DLAŽBA	MALBA	PODHLED
6.05	VÝTAH	6,3	-	-	OMÍTKA	OMÍTKA

N1.1/N5-II. Označení požárního úseku

21A Přenosný hasicí přístroj

REI 60 DP3 Požární odolnost požárního stropu

EI 60 Požární stěna

±0,000 = 266,430 m n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ENERGY BENEFIT centre

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant: Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta: Ing. Václav Waidlich
Hlavní architekt: -

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. Pavel Beran
Jaselská 3054/15,Opava
tel: 724 733 071; mail: beran.po@email.cz
beranpavel.cz

Vypracoval: Ing. Pavel Beran
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Beran

ING. PAVEL BERAN – Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost – ČKAIT – 1704338

razítko a podpis

STAVEBNÍK:
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
17. listopadu 2172/15, 708 Ostrava - Poruba

PROJEKT:
Budova CPIT TL4 v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

MÍSTO STAVBY: areál Vysoké školy báňské v Ostravě, k.ú.: Poruba [715174], parcelní čísla 1738/101, 1738/102, 1738/4

Zakázkové číslo: 230217
Paré:
Datum: 01/2024
Stupeň: ZDSP

OBJEKT: SO 01 - BUDOVA VŠB TUO CPIT TL 4

ČÁST, PROFESE: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP

Měřítko: 1:50

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH:
CPITTL4_ZDSP_SO01_D.1.3_PBŘ-103_PUDORYS-6NP