

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č.1

k veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.

IČ: 61989100

zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

Veřejná zakázka

Rekonstrukce podlahy v hotelovém patře kolejí

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce **Rekonstrukce podlahy v hotelovém patře kolejí** v souladu s výzvou k podání nabídky obdržel dne 20. 11. 2024 prostřednictvím e-mailu dotaz dodavatele vztahující se k předmětné veřejné zakázce vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek č.1 vztahující se k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

Dle včerejší prohlídky místa plnění zakázky: Rekonstrukce podlahy v hotelovém patře kolejí, bychom po domluvě s panem ředitelem chtěli požádat o dopřesnění zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

V dokumentu - příloha č.1 Technická specifikace + cenová kalkulace se uvádí v položce č.3 - Podlaha z vinylových dílců akustická izolace minimálně 18dB..., v položce č.4 pak příslušná položka práce lepením + lepidlo na vinyl. Tyto položky si rozporují, jelikož u lepené verze vinylu nelze docílit takovýchto parametrů akustické izolace - u referenčního výrobku Gerflor Creation 55 je kročejová neprůzvučnost 4dB.

Dotaz č.2:

Položka č.9 - vystěhování a nastěhování nábytku - zde bylo na prohlídce uvedeno, že se má jednat i o vystěhování vestavěných skříní v chodbičkách pokojů. Pokud by se mělo jednat o click vinyl, tak narážíme na technickou nesrovnalost s technologickým postupem, kde se píše - cituji výrobce resp. Instrukce k pokládce "Podlaha musí být po obvodu dilatována. Minimální dilatace je 8 mm. Podlaze nesmí být zabráněno v dilataci. Dilataci překryjte vhodnou obvodovou lištou. Pokud není možné použít lištu (např. ocelové zárubně) použijte pružný tmel. **Dále je nutné oddilátovat veškeré těžké předměty** např. kuchyňské linky, **vestavěné skříně atd.** tak aby se podlaha mohla volně rozpínat a smršťovat. .. Každá místnost musí být samostatně dilatována."

Dále je také velké riziko toho, že demontáží nábytku, sundáním vrstvy stávající podlahy, provedenou nivelací a pokládkou podlahy se můžeme dostat do jiných výškových úrovní a vestavěné skříně již nevezou, budou muset být upravovány a nebo bude třeba ke stropu chybět. Je tedy nutné tyto skříně demontovat i za cenu výše uvedeného? Nebo je potřeba zahrnout náklady na toto riziko a truhlářské úpravy skříní?

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel vydává novou přílohu smlouvy č.1 Technickou specifikaci +cenovou kalkulaci-nově

Odpověď na dotaz č. 1.

Byla upravena příloha smlouvy č. 1 Technická specifikace + cenová kalkulace-nově.

Odpověď na dotaz č. 2.

Dodavatel bude držet na provedení díla záruku, je na něm jaký technologický postup a materiál zvolí u položky č.4 práce a materiál spojený s pokládkou podlahy přílohy č.1 smlouvy č.1 Technická specifikace + cenová kalkulace-nově.

Stávající podlaha je položená pod nábytkem, proto bylo počítáno s demontáží nábytku. Riziko demontáže a zpětné montáže je potřeba zahrnout do položky č.9 Vystěhování a nastěhování nábytku přílohy smlouvy č.1 Technická specifikace + cenová kalkulace-nově.

Zadavatel, s ohledem na výše uvedené změny, nově stanoví lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 11. 2024 v 8:30 hod

Ostatní zadávací podmínky se nemění.

V Ostravě dne 20. 11. 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava