

Vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 09. 12. 2024

k veřejné zakázce malého rozsahu

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, PSČ: 708 00
právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
IČ: 61989100
zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

Výkopové práce pro propoj VN Spínací stanice – Energocentrum

Zadavatel na základě požadavku dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 09. 12. 2024 k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, uveřejňuje dotaz vč. odpovědi.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosíme o doplnění/vysvětlení následujícího:

1. IO1 - Přípojka VN - prosíme o informaci, zda je předmětem VZ i připojení kabelů VN do rozvaděče?
2. IO1 - Přípojka VN - prosíme o informaci, zda zadavatel požaduje svazkované kabely vybavit štítky?
3. IO1 - Přípojka VN - prosíme o informaci, jakou budou mít kabelové komory nosnost?
4. IO1 - Přípojka VN - pol. č. 10 - Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace - jakou fixaci má zadavatel na mysli?

Děkujeme

Odpověď na dotaz č. 1:

1. *Předmětem VZ není připojení kabelů VN do rozvaděče.*
2. *Ano, kabely budou na obou koncích označeny.*
3. *Nosnost komory nebyla určena, nosnost víka je požadována min. 1,5 t.*
4. *Je uvažováno s použitím distančních rozpěrek jako fixace polohy chrániček ve výkopu a zabránění deformace při zasypání.*

V Ostravě dne 09. 12. 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava