

PAVILON E - TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP (NOVÝ STAV)			
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	S.V.
E 301	CHODBA	145,90	2 350
E 302	VZT	20,16	3 200
E 303	UČEBNA POČÍTAČOVÁ	58,42	3 150
E 304	UČEBNA POČÍTAČOVÁ	60,83	3 150
E 305	MALÁ VÝUKOVÁ MÍSTNOST	19,24	3 150
E 306	LABORATOŘ VÝUKOVÁ	63,49	3 150
E 308	LABORATOŘ VÝUKOVÁ	40,51	3 150
E 309	LABORATOŘ VÝUKOVÁ	40,51	3 150
E 311	LABORATOŘ VÝUKOVÁ	60,01	3 150
E 312	UČEBNA ODBORNÁ	62,02	3 150
E 314	VZT	20,66	3 150
E 315	WC + UMÝVÁRNA	8,02	3 000
E 315A	SPRCHY	5,36	3 000
E 315B	WC KABINKY	14,24	3 000
E 316	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,07	3 000
E 316A	DÍLNA	44,12	3 000
E 316B	DÍLNA	12,80	3 000
E 317	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,47	3 000
E 318	CHODBA	74,37	3 000
E 319	VZT	20,66	3 150
E 320	UČEBNA	80,41	3 150
E 322	UČEBNA	39,93	3 150
E 323	LABORATOŘ LEHKÁ VV	19,32	3 150
E 324	PRACOVNA PEDAGOGŮ	20,69	3 150
E 325	PRACOVNA OT	19,32	3 150
E 327	LABORATOŘ METROLOGIE	84,86	3 150
E 328	LABORATOŘ VÝUKOVÁ	122,60	3 150
E 331	KANCELÁŘ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ	22,12	3 150
E 332	VZT	20,16	3 200
E 333	NÁKLADNÍ VÝTAH	5,76	3 000
E 335	SCHODIŠTĚ	15,53	3 000

Legenda značek:

m³/h

odvod vzduchu

tlumič hluku

regulátor průtoku


NOVÉ VZT ZAŘÍZENÍ

NOVÉ VZT PŘÍVOD

NOVÉ VZT ODVOD

SO-01 Rekonstrukce pavilonu E

PROJEKTANT SPEC. ING. LUBOMÍR BAJGAR	VYPRACOVAL ING. LUBOMÍR BAJGAR	KRESLIL ING. Z. JAROŠKOVÁ	VZT A OCHLAZOVÁNÍ
---	-----------------------------------	------------------------------	-------------------

ZODP. PROJEKTANT ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	VYPRACOVAL ING. ARCH. MARTIN ZÁVORKA	 PRŮZKUMY • ZAMĚŘENÍ • PROJEKTY
MÍSTO	PAVILONY E, F, VŠB-TUO OSTRAVA 17. LISTOPADU 2172/15 708 00 OSTRAVA-PORUBA	
INVESTOR	VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. LISTOPADU 2172/15 708 00 OSTRAVA-PORUBA	
REKONSTRUKCE PAVILONŮ E A F VŠB-TUO OSTRAVA		
PŮDORYS 3.NP		DATUM 02/2024
		ÚČEL DSP
		ČÍSLO ZAK. 3980
		ČÁST PD D.1.4.5b
		MĚŘÍTKO 1:100
		VÝKRES Č. 03