Akce: VŠB - TU REKONSTRUKCE
PAVILONU E,F

Číslo zařízení	Posice	čm -. Strojovna	Popis	Typ zařízení	Umístění	Množství - ks	Výkonové parametry													Hmotnost - čistá, bez náplní, SU a podp.rámu. Náplně a SU (sm.uzly) cca 200 kg	Poznámka
							Přívod vzduchu								Odvod vzduchu						
							V	Dp_{ext}	Motor			Ohřívač		ZTI-odvod kondenzát	V	Dp_{ext}	Motor				
												vodní 60/40st.C	tlaková ztráta								
							m^3/h	Pa	kW	V	A nom/max	kW	kPa	kg	m^3/h	Pa	kW	V	A nom/max	kg	
			Zařízení pro úhradu technologického odsávání																		
			Pavilon E																		
1	1	E110	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M2	strojovna	1	1 000	400	0,50	230	2,5	12,4	6,7	0						113	MaR, SMU součástí jednotky
1	2	E231	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M7,1	strojovna	1	6 400	400	2,40	400	3,9	79.1	7,7	0						243	MaR, SMU součástí jednotky
1	3	E221	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M2	strojovna	1	1 000	400	0,50	230	2,5	12,4	6,7	0						113	MaR, SMU součástí jednotky
1	4	E319	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M2	strojovna	1	2 000	400	0,78	230	4	24,7	10,1	0						122	MaR, SMU součástí jednotky
1	5	E402	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M3,5	strojovna	1	3 200	400	1,30	230	6,6	39,5	14,9	0						160	MaR, SMU součástí jednotky
1	6	E433	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M2	strojovna	1	2 000	400	0,78	230	4	24,7	10,1	0						122	MaR, SMU součástí jednotky
1	7	E416	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M5,6	strojovna	1	5 200	400	2,50	400	4	64,3	16,3	0						213	MaR, SMU součástí jednotky
1	8	E421	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M6,3	strojovna	1	5 500	400	1,70	400	2,8	68,0	10,6	0						234	MaR, SMU součástí jednotky
			Pavilon F																		
1	9	F130	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M2	strojovna	1	2 000	400	0,78	230	4	24,7	10,1	0						122	MaR, SMU součástí jednotky
1	10	F220	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M2	strojovna	1	1 000	400	0,50	230	2,5	12,4	6,7	0						113	MaR, SMU součástí jednotky
1	11	F302	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M2	strojovna	1	1 000	400	0,50	230	2,5	12,4	6,7	0						113	MaR, SMU součástí jednotky
1	12	F402	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M2	strojovna	1	2 000	400	0,78	230	4	24,7	10,1	0						122	MaR, SMU součástí jednotky
1	13	F434	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M5,6	strojovna	1	5 000	400	2,50	400	4	61,8	15,1	0						213	MaR, SMU součástí jednotky
1	14	F417	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M3,5	strojovna	1	3 000	400	2,50	230	6,6	37,1	10,0	0						160	MaR, SMU součástí jednotky
1	15	F421	Jednotka přívodu vzduchu	Mandík M, M4,5	strojovna	1	4 000	400	1,35	230	6,8	49,4	18,3	0						183	MaR, SMU součástí jednotky