




± 0,000 = 267,48 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIÉR	
Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO					
Projektová dokumentace pro provádění stavby					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Cieslar	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA Ing. arch. František Ullmann	PROJEKTANT Ing. Petr Voznica	VYPRACOVAL Ing. Petr Voznica	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba				STUPEN DPS	DATUM 02 / 2024
STAVEBNÍ OBJEKT D .01 Chodby G		ČÁST D.01.43 Silnoproudá elektrotechnika		MĚŘITKO -	FORMÁT A4 1x A4
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Rozvaděč 4-RM5 rekonstrukce				23-029-05	
				ČÍSLO VÝKRESU 20	REVIZE R01
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOUBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					


4-RM5: IP43/20





PŘED VÝROBOU A INSTALACÍ PROVEĎTE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ DLE
NAVRŽENÉHO STAVEBNÍHO PROSTORU !!!
PŘED VÝROBOU ROZVADĚČE PROVEĎTE REVIZI STÁVAJÍCÍHO
ROZV. A PŘÍP. UPRÁVTE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!

POZN. K PROVEDENÍ:


- PROSTOROVĚ ODDĚLTE SILOVOU ČÁST A ČÁST ŘÍZENÍ
- PROSTOROVĚ ODDĚLTE SILOVÉ KABELY A DATOVÉ KABELY
- ŘÍDÍCÍ SYSTÉM UMÍSTĚTE DO SPODNÍ ČÁSTI ROZVADĚČE
(S OHLEDEM NA TEPLA VYVÍJENÉ SILOVÝMI PRVKY)
- VÝVODOVÉ SVORKY UMÍSTĚTE DLE STÁVAJÍCÍCH KABELŮ







Ovládací obvody



ZAPOJENI PRO M1-M8
PŘED VÝROBOU ROZVADEČE PŘEVĚŘTE REVIZI
ROZVADEČE A PŘÍP. UPRÁVTE VÝROBNÍ DOKUMENTACII
TLAČÍTKA D60/1 A D61/0 BUDOU VYVEDENA NA DIN
LIŠTU PRO OVLÁDÁNÍ OBSLUHOV.