



HZSTX00FOPA0



# Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

**Ostrava**

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č. j.: HSOS-1774-2/2024  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 0

Adresát:  
**CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.**  
Kafkova 1064/12  
702 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Filip Nos  
Tel.: 950 730 134  
E-mail: filip.nos@hzscr.cz

Datum: 20. 3. 2024

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:** Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TU Ostrava

**Místo stavby:** 17. listopadu, Poruba, Ostrava, k. ú.: Poruba, parc. č. 1738/7

**Stavebník:** Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava

**Předložená dokumentace:** dokumentace nezbytných úprav  
vypracoval: Ing. Martin Ciešlar, ČKAIT 1103987  
datum: 02/2024

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 29. 2. 2024.

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- |   |   |
|---|---|
| ▪ účel budovy/stavby: budova vysoké školy,              |   |
| ▪ zastavěná plocha budovy: ..... 1 150 m <sup>2</sup> , | ▪ výška stavby: ..... 10,3 m,               |
| ▪ počet nadzemních podlaží: ..... 4,                    | ▪ počet podzemních podlaží: ..... 0,        |
| ▪ počet osob navržených v budově: ..... 500,            | ▪ počet ubytovaných osob v budově: ..... 0, |

Tel.: 950 730 011  
E-mail: podatelna@hzsmask.cz

Datová schránka: spdaive  
www.hzsmask.cz

IČO: 70884561  
Číslo účtu: 19-1933881/0710

- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:.....druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

## **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

### **Odůvodnění**

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TU Ostrava

vypracoval: Ing. Martin Ciešlar, ČKAIT 1103987

datum: 02/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru nezbytných úprav stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

**por. Ing. Filip Nos**

referent

úřední osoba