

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 25. 03. 2025

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Modernizace chodeb pavilonu G VŠB-TUO

Na základě požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 03. 2025 k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 odst. 1 a § 99 zákona úplné znění žádosti včetně odpovědí.

Dotazy:

Výkaz výměr „Příloha 1_23-029-5_F_VV_r04“ obsahuje v záložce „01 - Slaboproudá elektrotechnika“ pol. č. 39, 40, 41 a 42 s nulovým množstvím:

Pol39	Deska relé na RS485 - ID-REL 2relé včetně krabice s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks	0,000
Pol40	Deska relé na RS485 - ID-REL 3relé včetně krabice s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks	0,000
Pol41	Deska relé na RS485 - ID-REL 4relé včetně krabice s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks	0,000
Pol42	Deska relé na RS485 - ID-REL 5relé včetně krabice s vývodkami, v ceně zahrnuta dodávka a montáž	ks	0,000

Žádáme zadavatele o **doplnění množství těchto položek** dle projektové dokumentace.

Dotaz 02

Výkaz výměr „Příloha 1_23-029-5_F_VV_r04“ obsahuje v záložce „D.01.10 - Architektonicko-stavební řešení“ položky č. 86 a 95:

86	K	766796C18.1	G-116 - G-420 - D+M Dveře vnitřní AL protipožární únikové , 1450/1970 mm	ks	4,000
95	K	767797C01	G-116 - G-420 - D+M Protipožární vnitřní únikové mechanické AL dveře, prosklené, otvor 1550x2020mm, s PO	ks	4,000

Dle projektové dokumentace se však tato položky nachází v objektu pouze jednou. **Žádáme zadavatele o odstranění duplikované položky.**

Dotaz 03

Žádáme zadavatele o specifikaci **rozváděčů**. Není jasné, zda mají být **rozváděče** ve standardním nebo protipožárním provedení.

Dotaz 04

Žádáme zadavatele o vysvětlení projektové dokumentace. Např. soubor „D.01.43.07 Rozvaděč_1-R02_r01“ má v názvu výkresu „Rozvaděč 1-R02 rekonstrukce“.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci, o jaký rozsah prací se jedná. Zda o **celkově nový rozváděč** nebo pouze **výměna** vložky ve stávajícím **rozváděči**

Odpověď na dotaz č.1: Položky doplněny v rozpočtu 23-029-5_F_VV_r05.xlsx (viz příloha).

Odpověď na dotaz č.2: Položka č. 86 odstraněna z rozpočtu 23-029-5_F_VV_r05.xlsx (viz příloha).

Odpověď na dotaz č.3: Rozváděče budou provedeny standardní, tedy bez požární odolnosti.

Odpověď na dotaz č.4: Jedná se o kompletní výměnu rozvaděče, tzn. stávající bude v plném rozsahu demontován a nahrazen novým (viz TZ D.01.43.01_TZ_r01 kap.4. Popis řešení).

Pro zpracování nabídky použijí dodavatelé aktualizovaný výkaz výměr 23-029-5_F_VV_r05

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

V Ostravě dne 25. 03. 2025

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava