

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 29. 05. 2025

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)

Zadavatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 619 89 100

Veřejná zakázka

Stavební úpravy budovy kolejí objekt C VŠB-TUO

Na základě požadavku dodavatelů na vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, zadávané v otevřeném podlimitním řízení, uveřejňuje zadavatel v souladu s ustanoveními § 98 odst. 1 zákona úplné znění žádostí včetně odpovědí.

Dotaz ze dne 28.5.2025 v 09:42:57 hod.:

Žádáme o dodatečné informace k objektu E - Elektroinstalace:

Svítilno „H“

81 M H ANNA VARIOFLEX Q596 4400 840 KS 126,000

V TZ je uvedeno - Svítidla budou ovládány pohybovými čidly jako koridor s možností následné regulace intenzity. Svítidla budou reagovat na pohyb a následně po nastaveném čase se ztlumí na přednastavenou hodnotu cca 10-20%. Toto svítidlo to ale neumí. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď:

Typ světla vychází z výpočtu osvětlení.

81 M H ANNA VARIOFLEX Q596

V katalogu má svítidlo dvě objednací čísla 4400 840 a 4400 830

Svítidla jsou uvedené jako příkladné a jsou navázaný na výpočet osvětlení. Dodavatel má právo dodat i svítidlo jiného typu/výrobce, musí pak ale doložit nové výpočty osvětlení. Svítidlo ve výpočtu je vzorové, může být modifikováno (dali apod.). Toto nemá vliv na charakteristiku a světelné vlastnosti.

V Ostravě dne 29. 05. 2025

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava