



NÁZEV	PŘÍVOD	VYP -TOTAL STOP	NABÍJEČKA	NABÍJEČKA	VÝTAH	VENTILÁTOR	TOČNA	01	
VÝKON [kW]			22.0	22.0	7.7			0.70	
M.Č.	1.01 1NP "K"		1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01, 1.02	

Vypracoval	Zodp. projektant	Specialista	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11 71000 Ostrava	
Ing. Jiří Trunda	Ing. Jiří Fidler	Ing. Jiří Trunda		
Investor	VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15		datum	08/2018

<h1>Showroom a výtah</h1> <p>pavilonu "K" - 2.NP, VŠB-TU Ostrava</p>	
účel	DSP
č. zakázky	338/273
měřítko	

ROZVADĚČ RMS - Sh, 1část	č.výkresu	EL - 23
---------------------------------	-----------	----------------