



POZNÁMKA - doplnění jímací soustavy

PO INSTALACI KLIMA JEDNOTKY BUDE PROVEDENO
DOPLNĚNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY O JÍMACÍ TYČ JR 3 VE FUNKCI
ODDÁLENÉHO JÍMAČE.
BUDE PROVEDENA REVIZE KOMPLETNÍ BLESKOSVODNÉ
INSTALACE A PŘÍPADNÉ ZÁVADY BUDOU ODDISTRANĚNY.

LEGENDA

- DRÁT FeZn ø8mm, NA PODPĚRÁCH PV21c
- STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ FeZn
- JÍMACÍ TYČ 3,0m NA BETONOVÉM PODSTAVECI ***,
- PODL OŽKA **** POD PODSTAVEC
- SS SPOJOVACÍ SVORKA

Vypracoval Ing. Jiří Trunda	Zodp. projektant Ing. Jiří Fidler	Specialista Ing. Jiří Trunda	INVIS spol. s r.o. Hladnovská 11 71000 Ostrava	
Investor VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15			datum 08/2018	
Stavební úpravy pavilonu "K" - 2.NP, VŠB-TU Ostrava			účel DSP	
			č. zakázky 338/273	
			měřítko 1 : 100	
DOPLNĚNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY "K"			č.výkresu EL - 06	