

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 – DOPLNĚNÍ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále také jako „VŠB-TUO“ nebo „zadavatel“)
Sídlo zadavatele	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ zadavatele	61989100
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D. – rektor
Kontaktní osoby zadavatele	Ing. Jan Juřena, e-mail jan.jurena@vsb.cz Ing. Veronika Rucká, e-mail veronika.rucka@vsb.cz
Profil zadavatele	https://zakazky.vsb.cz/

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka	Rozšíření kapacit datového centra IT4Innovations
Spisová značka	9600/2025/01
Druh veřejné zakázky	Dodávky

Zadavatel obdržel v období od 15. 9. 2025 do 25. 9. 2025 dotazy k zadávací dokumentaci zpracované k výše označenému zadávacímu řízení. Zadavatel proto 26. 9. 2025 v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytnul Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Zadavatel nyní v souladu s § 98 odst. 3 zákona poskytuje další vysvětlení zadávací dokumentace, které s ohledem na jeho obsah označil jako Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 – DOPLNĚNÍ. Nejedná se však o doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona, jelikož poskytnuté vysvětlení nedoplňuje ani nemění zadávací podmínky, ale pouze potvrzuje skutečnosti a požadavky zadavatele, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci nebo následně v rámci vysvětlení zadávací dokumentace.

Doplnění č. 1

Zadavatel jako součást Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 v rámci Odpovědi na dotaz č. 10 poskytnul mj. datasheety s cílem podložit skutečnost, že požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci pro položky soupisu prací „D.2.6.00 Výkaz výměr chlazení_VZD6“:

Číslo pozice	Pozice výkres	Práce/ materiál	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství
D.2.6 Chlazení					
1,00			Zařízení		
1,02	101	M	Vzduchem chlazený adiabatický suchý chladič. 535kW, 29/34°C, 35% MEG,	ks	4



Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

			94,9kPa. Další parametry viz. TZ a výkresová dok.		
1,03	302	M	Vzduchem chlazený suchý chladič. 360kW, 16/9°C, 35% propylenglykol, 71,1kPa. Další parametry viz. TZ a výkresová dok.	ks	3

vyhoví zařízení min. dvou výrobců. Po uveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 obdržel zadavatel následující informaci od zpracovatele projektové dokumentace:

„V původně předložených datalistech výrobce CIAT byla uvedena zařízení, která neodpovídají zadávacím podmínkám. U parametru Thermal margin je uvedena záporná hodnota, což má přímý vliv na celkový výkon chladiče. Tato odchylka se týká jak chladiče s výkonem 535 kW, tak i chladiče s výkonem 360 kW.

Z tohoto důvodu nyní předkládáme opravené a aktualizované datasheety, které jsou technicky v pořádku a plně odpovídají požadavkům zadávací dokumentace. Současně přikládáme také podklady k dalším dvěma zařízením, která rovněž splňují stanovené podmínky.“

Zadavatel proto poskytuje další datasheety, které potvrzují, a v případě položky č. 1,02 dále rozšiřují, možnost naplnit požadavky stanovené pro výše uvedené položky širším okruhem výrobců. Zadavatel zároveň upozorňuje, že tyto datasheety tvoří součást zadávací dokumentace, mají pouze podpůrný charakter a byly poskytnuty jako součást vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku jednoho z dodavatelů. Zadavatel poskytnutím datasheetů v žádném případě nestanoví, že dodavatelé musejí nabídnout konkrétní typ zařízení.

Ing. Jan Juřena
ved. odd. VZ a právních služeb IT4Innovations

Přílohy

Příloha č. 1 – Datasheety