

# SOUPIS MÍSTNOSTÍ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

**VŠB-TUO**

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: d3kj88v  
e-mail: epodatelna@vsb.cz



PROJEKTANT:

**TECHNICO Opava s.r.o.**

**TECHNICO**  
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.  
Hradecká 1576/51  
746 01 Opava  
tel: 553 760 970  
info@technico.cz

PROJEKTANT ČÁSTI:

--	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK
VYPRACOVAL:	Vít ŠLERKA
KONTROLOVAL:	



ČÍSLO  
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

**D.1.2.8. MĚŘENÍ A REGULACE**

<b>Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB-TUO</b>	FORMÁT	A4
	DATUM	07/2025
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-628-DPS
K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VYKRESU:
<b>SOUPIS MÍSTNOSTÍ</b>		- D.1.2.8.c.01.



Číslo místnosti	Popis místnosti	Patro	Rozvaděč MaR	Pronajímatel	Větrání	Zdroj větrání	Nucený odtah	Zdroj nuceného od tahu	Rízení množství vzduchu pomocí VAV	Topení radiátory	Množství radiátorů	Rízení radiátorů	Topení podlahovým topením	Jiné vytápění místnosti	Chlazení pomocí FCU	Množství FCU	Množství ventilů	Měření technických plynů	Typ měřeného plynu	Rozsah	Ovládání místnosti	Rízení místnosti	Poznámka
1.01	LABORATÖR HYDRODYNAMIKY	1.NP	1-RM1	FS	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	3	ANO	NE	NE	ANO	4	4	NE	-	-	ANO	ANO	-
1.02	DĚNA	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	NE	ANO	-
1.03	LAB. ÚPRAVY A PŘÍPRAVY VZORKŮ	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK	O2 - (ppm) - pokles	ANO	ANO	-
1.04	LABORATÖR ÚPRAVY VZORKŮ	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
1.05	VÁHOVÝ A SKLAD VZORKŮ	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Místnost řízena v závěsu místnosti 1.04
1.06	LAB. ODBĚRU EMISÍ FRIKČN. KOMP.	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
1.07	LABORATÖR TESTOVÁNÍ FRIKČN. KOMP.	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	2	2	NE	-	-	ANO	ANO	-
1.08	SKLAD	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT1	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
1.09	UPS	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT1	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	NE	-
1.10	LABORATÖR PŘÍPRAVY FRIKČN. KOMP.	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	2	2	NE	-	-	ANO	ANO	-
1.11	LABORATÖR 3D TISKU KERAMIKY	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK A CO2	O2 - (ppm) - pokles CO2 - (ppm) - koncentrace	ANO	ANO	-
1.12	LABORATÖR ŘEZÁNÍ VZORKŮ	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	NE	NE	Místnost řízena v závěsu místnosti 1.11
1.13	INSTALAČNÍ UZEL	1.NP	1-RM2	ZÁZEMÍ	ANO	NO1 (nucený od tah)	ANO	NO1 (nucený od tah)	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Místnost rozvaděče pro topení, rozměr rozvaděče 1000x800x300 Napájení rozvaděče 12kW/400V/20A
1.14	HLAVNÍ ROZVODNAN	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT1	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
1.15	PŘÍSTROJ LAB. CHARAKTERIZACE	1.NP	1-RM1	CNT	ANO	VZT1	NE	-	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
1.16	LABORATÖR ENERGETICKÝCH PROCESŮ	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK	O2 - (ppm) - pokles	ANO	ANO	-
1.16a	LAB. MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ	1.NP	1-RM1	FMT	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK	O2 - (ppm) - pokles	ANO	ANO	-
1.17	KUCHYŇ	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT1	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Regulováno na teplotu foukanou jednotkou
1.18	ÚKLID	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT1	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Regulováno na teplotu foukanou jednotkou
1.19	WC INVALIDNÍ	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT1	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Regulováno na teplotu foukanou jednotkou
1.20	WC ŽENY	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT1	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Regulováno na teplotu foukanou jednotkou
1.21	WC MUŽI	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT1	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Regulováno na teplotu foukanou jednotkou
1.22	CHODBA	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	NE	-	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Regulováno na teplotu foukanou jednotkou
1.23	CHODBA	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT1	NE	-	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Regulováno na teplotu foukanou jednotkou
1.24	CHODBA	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT1	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Regulováno na teplotu foukanou jednotkou
1.101	STROJOVNÁ VZT	1.NP	1-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Místnost s rozvaděčem MaR: 1.08 - rozměr rozvaděče 2000x600x400 Napájení rozvaděče 6kW/230V/32A Do přiveden topný uzel a chladicí uzel Technika a příkon jednotky Komunikace / Dodávka řízení komponent
2.01	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	20
2.02	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.03	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.04	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	Pouze přívod vzduchu do místnosti, přefuk do místnosti 2.05
2.05	PŘEDŠÍŇ	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT2	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Pouze odvod vzduchu z místnosti, přefuk z místnosti 2.04.
2.06	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	FS	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.07	LABORATÖR	2.NP	2-RM1	FS	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.08	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	FEI	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.09	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	FEI	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.10	SLB MÍSTNOST	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT2	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
2.11	LABORATÖR	2.NP	2-RM1	FEI	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	3	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.12	SLB MÍSTNOST	2.NP	2-RM1	FEI	ANO	VZT2	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.13	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	FS	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.14	CHODBA	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT2	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
2.15	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.16	KANCELÁŘ	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.20	ÚSTŘEDNÁ EPS	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT2	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
2.21	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	2.NP	2-RM1	FMT	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.22	KANCELÁŘE OPEN-SPACE	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	6	ANO	NE	NE	ANO	2	1	NE	-	-	ANO	ANO	Místnost s jednotkou VZT3 místnosti 2.23 - 2.25 Řízení jednotky: ModBUS
2.23	LABORATÖR PŘÍSTROJŮ	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT3	ANO	NO2 (nucený od tah)	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.24	LABORATÖR	2.NP	2-RM1	FS	ANO	VZT3	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.25	PŘÍSTROJ LAB. PRO CHARAKTERIZACE	2.NP	2-RM1	CNT	ANO	VZT3	ANO	NO2 (nucený od tah)	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
2.26	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT2	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
2.29	WC ŽENY	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT2	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
2.30	WC MUŽI	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT2	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
2.31	VSTUPNÍ HALA	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT2	NE	-	NE	ANO	4	ANO	NE	ANO dvéřní clona	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Pouze přívod vzduchu do místnosti s přefukem do místnosti zázemí 2.26
2.32	CHODBA	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	ANO	VZT2	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Pouze přívod vzduchu do místnosti s přefukem do místnosti zázemí 2.29-2.30
2.33	ZÁDVEŘÍ	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	ANO dvéřní clona	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
2.101	STROJOVNÁ VZT	2.NP	2-RM1	ZÁZEMÍ	NE	-	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Místnost s rozvaděčem MaR: 2.10 - rozměr rozvaděče 2000x600x400 Napájení rozvaděče 6kW/230V/32A Do přiveden topný uzel a chladicí uzel
3.01	KANCELÁŘ DOKTORANDY	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.02	KANCELÁŘ	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.03	CENTRÁLNÍ SKLAD	3.NP	3-RM1	FEI	NE	VZT4	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.04	LABORATÖR FOTONICKÝCH MATERIÁLŮ	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT5	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	Místnost 3.04, 3.04a, 3.05 by měla řízena na tlak
3.04a	LASER PLOT	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT5	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Místnost 3.04, 3.04a, 3.05 by měla řízena na tlak
3.05	FILTRAČNÍ MÍSTNOST	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT5	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	Místnost 3.04, 3.04a, 3.05 by měla řízena na tlak
3.06	LAB. DISTRIB. SYST. AZÁVĚR. PRAC.	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	2	2	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.07	KANCELÁŘ	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.08	LAB. BEZVLAKNOVÝCH KOM. A 3D TISK	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.09	SKLAD	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE	-
3.10	DĚNA	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.11	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	3.NP	3-RM1	CNT	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	3	ANO	NE	NE	ANO	2	2	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.12	LABORATÖR INTERFEROMETRIE	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.13	LABORATÖR MŘÍŽKOVÝCH SENZORŮ	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	3	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.14	KANCELÁŘ	3.NP	3-RM1	FEI	ANO	VZT4	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO	-
3.15	PROVOZNÍ MÍST.</																						

4.16	KANCELÁŘ	4.NP	4-RMI	FMT	ANO	VZT6	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
4.17	LABORATOŘ PŘÍPRAVY	4.NP	4-RMI	CNT	ANO	VZT1.1	NE	-	ANO	ANO	4	ANO	NE	NE	ANO	3	3	NE	-	-	ANO	ANO
4.18	KUCHYŇ	4.NP	4-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT6	NE	ANO	1	NE	ANO	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
4.19	SKLAD TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ	4.NP	4-RMI	FMT	ANO	VZT6	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
4.20	ÚKLID	4.NP	4-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT6	NE	ANO	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
4.21	WC INVALIDNÍ	4.NP	4-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT6	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
4.22	WC ŽENY	4.NP	4-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT6	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
4.23	WC MUŽI	4.NP	4-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT6	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
4.24	CHODBA	4.NP	4-RMI	ZÁZEMÍ	ANO	VZT6	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
4.1.01	STROJOVNÁ VZT	4.NP	4-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
5.01	LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	ANO	NO2 (nucený odtah)	ANO	ANO	3	ANO	NE	NE	ANO	3	3	NE	-	-	ANO	ANO
5.02	LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.03	KANCELÁŘ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.04	KANCELÁŘ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.05	KANCELÁŘ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.06	KANCELÁŘ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.07	LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.08	LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.09	LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT1.2	ANO	NO3+VZT10	ANO	ANO	4	ANO	NE	NE	ANO	3	3	NE	-	-	ANO	ANO
5.10	LABORATOŘ PŘÍPRAVY	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT1.2	ANO	NO3+VZT10	ANO	ANO	4	ANO	NE	NE	ANO	2	2	NE	-	-	ANO	ANO
5.11	LABORATOŘ PŘÍPRAVY	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	ANO	NO3 (nucený odtah)	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.12	KANCELÁŘ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.13	KANCELÁŘ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.14	KANCELÁŘ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.15	KANCELÁŘ	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.16	LABORATOŘ PŘÍPRAVY	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
5.17	LABORATOŘ PŘÍPRAVY	5.NP	5-RMI	CNT	ANO	VZT9	ANO	NO2 (nucený odtah)	ANO	ANO	4	ANO	NE	NE	ANO	2	2	NE	-	-	ANO	ANO
5.18	KUCHYŇ	5.NP	5-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
5.19	ÚKLID	5.NP	5-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
5.20	WC INVALIDNÍ	5.NP	5-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
5.21	WC ŽENY	5.NP	5-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
5.22	WC MUŽI	5.NP	5-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
5.23	CHODBA	5.NP	5-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
5.24	SLB MÍSTNOST	5.NP	5-RMI	ZÁZEMÍ	ANO	VZT9	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
6.01	LABORATOŘ - ZKUŠEBNA	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	ANO	NO2 (nucený odtah)	ANO	ANO	5	ANO	NE	NE	ANO	2	2	ANO	KYSLÍK A CO2	O2 - (ppm) - pokles CO2 - (ppm) - koncentrace	ANO	ANO
6.02	LABORATOŘ - ZKUŠEBNA	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	ANO	NO2 (nucený odtah)	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK	O2 - (ppm) - pokles	ANO	ANO
6.03	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.04	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.05	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.06	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.07	LABORATOŘ - ZKUŠEBNA	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	2	ANO	NE	NE	ANO	2	2	ANO	KYSLÍK A VODÍK	O2 - (ppm) - pokles H - (ppm) - koncentrace	ANO	ANO
6.08	LABORATOŘ - ZKUŠEBNA	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	ANO	NO3 (nucený odtah)	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK A CO2	O2 - (ppm) - pokles CO2 - (ppm) - koncentrace	ANO	ANO
6.09	LABORATOŘ - ZKUŠEBNA	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	2	2	ANO	KYSLÍK	O2 - (ppm) - nárůst	ANO	ANO
6.11	LABORATOŘ - ZKUŠEBNA	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	ANO	NO3 (nucený odtah)	ANO	ANO	3	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK	O2 - (ppm) - pokles	ANO	ANO
6.12	LABORATOŘ - ZKUŠEBNA	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK	O2 - (ppm) - pokles	ANO	ANO
6.13	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.14	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.15	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.16	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.17	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.18	KANCELÁŘ	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT9	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
6.19	LABORATOŘ - ZKUŠEBNA	6.NP	6-RMI	CNT	ANO	VZT1.3	ANO	NO2 + VZT10	NE	ANO	3	ANO	NE	NE	ANO	1	1	ANO	KYSLÍK A ČPAVEK	O2 - (ppm) - pokles NH3 - (ppm) - koncentrace	ANO	ANO
6.20	KUCHYŇ	6.NP	6-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
6.21	ÚKLID	6.NP	6-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
6.22	WC INVALIDNÍ	6.NP	6-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
6.23	WC ŽENY	6.NP	6-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
6.24	WC MUŽI	6.NP	6-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT9	NE	ANO	1	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
6.25	CHODBA	6.NP	6-RMI	ZÁZEMÍ	ANO	VZT9	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
7.01	LAB. TERMICKÉ ANALÝZY-PŘÍPRAVNA	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT8	ANO	NO2 (nucený odtah)	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.02	LABORATOŘ TERMICKÉ ANALÝZY	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT8	NE	-	NE	ANO	6	ANO	NE	NE	ANO	4	4	ANO	KYSLÍK A VODÍK	O2 - (ppm) - pokles H - (ppm) - koncentrace	ANO	ANO
7.03	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	CNT	ANO	VZT8	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.04	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	CNT	ANO	VZT8	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.05	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	CNT	ANO	VZT8	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.06	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	CNT	ANO	VZT8	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.07	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	CNT	ANO	VZT8	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.08	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	CNT	ANO	VZT8	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.09	LABORATOŘ PŘÍSTROJŮ	7.NP	7-RMI	CNT	ANO	VZT1.4	ANO	NO3+VZT10	ANO	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.10	LABORATOŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	3	ANO	NE	NE	ANO	2	2	ANO	KYSLÍK	O2 - (ppm) - pokles	ANO	ANO
7.11	SBL MÍSTNOST	7.NP	7-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	NE	-	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	-	-	NE	NE
7.13	LABORATOŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	ANO	NO3 (nucený odtah)	ANO	ANO	5	ANO	NE	NE	ANO	4	4	NE	-	-	ANO	ANO
7.14	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.15	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.16	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.17	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.18	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.19	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.20	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.21	KANCELÁŘ	7.NP	7-RMI	FMT	ANO	VZT7	NE	-	NE	ANO	1	ANO	NE	NE	ANO	1	1	NE	-	-	ANO	ANO
7.22	KUCHYŇ	7.NP	7-RMI	ZÁZEMÍ	NE	-	ANO	VZT7	NE</													