


Označení svítidla	Typ	Název	Světelná zdroj	Počet
B	960154u89200	PMR 100 1x54, mr.89	1 x FQ 54 W/840 GS, 54W, 5000lm, Ra80, 4300K	2
D	Z0424/10LOS	4x24W T5, M600, optický systém	4 x MASTER TL5 HO GS 24W/865 , 24W, 1650lm, Ra85, 6500K	3
F	INGE SMR 2x54	2x54W, GS, mr.86	4 x FQ 54W/965 GS, T5, 54W, 4750lm, Ra90, 6500K	28

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

			Úprava povrchů		
			Podlaha	Stěny	Strop
F201			57,9	pvc	
F202	SCHODISTOVÝ PROSTOR + CHODBA	48,5	litá teraso teracová dlažba		
F203	WC MUŽI	15,2	teracová dlažba		
F204	OKLADOVÁ KOMORA	2,9	teracová dlažba		
F205	WC ŽENY	20,3	teracová dlažba		
F206	WC PRO TP	6,9	teracová dlažba		
F207	WC	2,4	teracová dlažba		
F208	UMÝVÁRNA	9,6	teracová dlažba		
F209	KANCELÁŘ	18,9	pvc		
F210	KANCELÁŘ	20,1	pvc		
F211	PŘEDSÍŇ	10,2	pvc		
F212	KANCELÁŘ	15,1	pvc		
F213	KANCELÁŘ	15,0	pvc		
F214	KANCELÁŘ	19,7	pvc		
F215	KANCELÁŘ	20,1	pvc		
F216	KANCELÁŘ	42,1	pvc		
F217	KANCELÁŘ	20,1	pvc		
F218	KANCELÁŘ	19,9	pvc		
F219	KANCELÁŘ	21,0	pvc		
F220	KANCELÁŘ	18,9	pvc		
F221	KANCELÁŘ	19,8	pvc		
F222	KANCELÁŘ	21,1	pvc		
F223	KANCELÁŘ	18,9	pvc		
F224	ATELIER	163,2			
F225	SKLAD MATERIÁLŮ	19,5			
F226	CHODBA	77,1	teracová dlažba		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- želebet. skelet
- vyzdívký želebet. skeletu, příčky, dozdívký stávající stav
- železobeton
- nový stav



±0,000 = 279,22 m. n. m Bvp.

D.1.4 Technika prostředí staveb - Pavilon „F“ - půdorys 2.NP – Svět. instalace

HIP: prof. Ing. R. Čajka, CSc. (ČKAIT 1101136)	FAST VŠB-TUO	
NAVRHL: doc. Ing. M. Peřínková, Ph.D. (ČKA 4219)	Ludvíka Poděštil 1875, Ostrava	
NAVRHL: Ing. arch. R. Osíka	Číslo archív:	
VYPRACOVAL: Ing. P. Valíček	Číslo zak:	
Rekonstrukce centrálního prostoru FAST AREÁL FAST na ul. L.Poděštil, Ostrava Ludvíka Poděštil 1875, Ostrava – Poruba	Datum :	příjen 2018
	Stupeň PD :	DPS
	Měř:	Vykres č.: 1:50 D.1.4b-11
PAVILON F - PŮDORYS 2.NP		